PIANO TERRENO

## LEGENDA

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| | Rilevatori ottici di fumo impianto rivelazione incendi |
| | Pulsante manuale impianto rivelazione incendi |
| | Avvisatore ottico e acustico impianto rivelazione incendi |
| | Rivelatore a doppia tecnologia impianto antintrusione |
| | Sirena interna impianto antintrusione |
| | Sirena esterna impianto antintrusione |
| | Lampada di emergenza |
| U.S. | Lampada di emergenza dotata di pittogramma per indicazione uscita di sicurezza |
| | Apparecchio di illuminazione (tipo A) con corpo in policarbonato, equipaggiato con lampada LED 30W tipo Disano Hydro 920 o similare |
| | Apparecchio di illuminazione (tipo B) con corpo in alluminio estruso, montato su modulo a fila continua, equipaggiato con lampada LED da 34W tipo Disano Channel 3873 o similare |
| | Apparecchio (tipo C) di illuminazione tipo faretto ad incasso in controsoffitto, con corpo in pressofusione di alluminio con lampada LED da 11W, tipo Disano Compact o similare |
| | Apparecchio (tipo D) di illuminazione equipaggiato con lampada led 7W 230V, con corpo in pressofusione di alluminio e acciaio tipo Philips Zadora Master LED GU10 BBG462 o similare |
| * | Apparecchio di illuminazione (tipo E) per installazione a parete, con corpo in policarbonato e diffusore in policarbonato opale, con lampada LED da 24W, tipo Disano Obló 748 o similare |
| ** | Apparecchio di illuminazione (tipo F) per installazione a parete, con corpo in alluminio, diffusore in vetro temprato, equipaggiato con lampada LED da 24W, tipo Disano Clessidra 1547 o similare |
| | Estrattore d'aria |
| | Scatola di derivazione ad incasso |
| | Scatola di derivazione a parete |
| | Conduttura in tubazione PVC a vista |
| | Conduttura ascendente/discendente |
| V | Punto d'alimentazione videoproiettore composto da:<br>• presa UNEL 10/16A<br>• presa dati RJ45<br>• connettore HDMI<br>• connettore VGA<br>• connettore audio |
| R | Punto d'alimentazione recuperatore di calore |
| A.P. | Access point (vedere particolare) |
| | Presa UNEL 10/16A in scatola ad incasso |
| TV | Presa TV |
| RJ | Presa dati RJ45 |

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN

CONSEPI S.r.L.

Sensibilità du document / Sensibilità del documento

| NON SENSIBILE | SENSIBILE | | |
|---|---|---|---|
| ☒ SSI-01 Partage Libre | ☐ SSI-03 Diffusion restreinte | ☐ SSI-05 Confidentiel Industrie | ☐ SSI-07 Secret Défense |

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE**
**PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE**
**CUP C11J05000030001**

Chantier Opérationnel 02D / Cantiere Operativo 02D
CIG Z9A26AB627

PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE DI RICOLLOCAZIONE
DEL "CENTRO GUIDA SICURA" NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
(OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI N. 27 E 132 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)

IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE
DISTRIBUZIONE A SOFFITTO PIANO TERRENO CENTRO SERVIZI

| Indice | Date / Data | Modificazione / Modifiche | Elaborato per / Concepito da | Verificato per / Contrôlé-e da | Autorizzato per / Autorisé-e da |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27/05/2019 | Première diffusion / Prima emissione | Ing. E. Guiot | Ing. E. Guiot | Ing. V. Ripamonti |
| A | 18/12/2020 | Transposition observ. TELT/Del. Commun Ossana T.ec F.47 du 25/10/2019<br>Recepimento osserv. TELT/Del. Comune Ossana T.ec n. 47 in 25/10/2019 | Ing. E. Guiot | Ing. E. Guiot | Ing. V. Ripamonti |
| B | 10/03/2022 | Révision suite aux observations du TELT - 28/02/2022<br>Revisione a seguito osservazioni TELT - 28/02/2022 | Ing. E. Guiot | Ing. E. Guiot | Ing. V. Ripamonti |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| 0 2 D | 1 8 1 3 9 4 0 | N V 0 6 | 0 0 | D P L I M 0 0 7 1 1 4 | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantiere Operativo / Chantier Opérationnel | Contratto / Contrat | Opera / Ouvrage | Tratto / Section | Paese / Pays | Fase / Phase | Tipo documento / Type de document | Progressivo / Numéro | Numero documento / Numéro de document | Indice / Indice |

**I PROGETTISTI (A.T.I.) :**

Ing. Valter RIPAMONTI (Capogruppo)
Studio DUEPUNTODIECI Associati
*esseb*i INGEGNERIA - Studio Tecnico Associato
Ing. Enrico GUIOT
Ing. Andrea DAVICO

Capogruppo di progettazione:
Ing. Valter RIPAMONTI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. VALTER RIPAMONTI
Iscritto all'albo n. 6789

FRIENDLY RAILWAYS
Dott. Ing. Enrico Guiot
Dott. Ing. Andrea Davico
Iscritti all'albo n. 8000
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
via M. Lessona, 6 - Torino
pec@pec.esseb.eu
Impianti elettrici - antincendio - rivelazione incendi

L'APPALTATORE/L'ENTREPRENEUR

| 1:50 | A P |
|---|---|
| SCALA / ÉCHELLE | Stato / Statut |

Indirizzo / Adresse GED
02 DM0

IL DIRETTORE DEI LAVORI/LE MAÎTRE D'ŒUVRE


TELT SAS - Siège Social : Bâtiment "Homère" - 13 allée du Lac Léman - 73370 LE BOURGET DU LAC (France)
Tél.: +33 (0)479 68 56 59 - FAX: +33 (0)4 79.68.56.75
RCS Chambéry 489 546 267 - TVA : FR 03489556952


Propriété TELT Tous droits réservés
Proprietà TELT Tutti i diritti riservati


Ce projet est cofinancé par l'Union européenne (DG TREN)

Questo progetto è cofinanziato dall'Unione europea (TEN-T)


CONSEPI s.r.l. - Sede in SUSA (TO) - Via Torino n. 127.
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 03719310017
N. REA 00578221 di TORINO