



# Città metropolitana di Venezia

Area Tutela Ambientale

Resp. Procedimento: dott.ssa Anna Maria Pastore tel:0412501229  
Istruttore: dott.ssa Carlotta Toso tel: 0412501235

Venezia, 23/12/2022

Prot. n° 75735

Classificazione: 12.02

**Oggetto:** [ID: 8506] Trasmissione delle osservazioni ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito della procedura di V.I.A. Nazionale per il progetto di un impianto fotovoltaico denominato "MELIDISSA", con potenza nominale di 22,62 MW da realizzarsi in comune di Musile di Piave (VE), presentato da STM22 S.r.l.

Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per la Crescita  
Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo  
*va@PEC.mite.gov.it*

Con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa al per il progetto di un impianto fotovoltaico denominato "MELIDISSA", con potenza nominale di 22,62 MW da realizzarsi in comune di Musile di Piave (VE), presentato da STM22 Srl, con la presente si trasmettono le osservazioni in merito al progetto in parola.

Si comunica che, rispetto ai contenuti del vigente Piano Territoriale della Città Metropolitana di Venezia si evidenzia che la porzione nord dell'area d'intervento è individuata come "sito inquinato" da recuperare o recuperato; nello Studio di Impatto Ambientale l'area risulta oggetto di piano di caratterizzazione che ha escluso la sussistenza di fenomeni di inquinamento dell'area (Determinazione n. 26 del 20/01/2016); non si rilevano pertanto aspetti in contrasto con le strategie pianificatore individuate nel PTGM.

Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si segnalano le prescrizioni in essa contenute con riferimento alla movimentazione terre, che si invita a rispettare sentito il comune di Musile di Piave.

Si evidenzia inoltre la necessità di un approfondimento in relazione alle disposizioni della vigente L.R. 17/2022 (in particolare art. 4 comma 2), che, per impianti di potenza superiore ad 1 Mw prevede:

- 1) la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2;
- 2) in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di

---

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 23/12/2022 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

asservimento come definito all'articolo 2, con l'obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all'impianto siano almeno pari a 15 volte l'area occupata dall'impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini

Non risulta infatti dalla documentazione agli atti, alcuna rispondenza ai requisiti sopra evidenziati.

Con riguardo alle compensazioni riportate a pag. 205 del SIA, si evidenzia la positività delle proposte di compensazione formulate e, tra queste, la Creazione di un progetto pilota di "Comunità Energetica", vista la recente promulgazione della L.R. 5 luglio 2022, n. 16 e l'accordo tra la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia per la promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER)[...] DGR n. 1442 del 18 novembre 2022.

Distinti saluti

**Il Dirigente**

*-Dott. Massimo Gattolin-*