



LEGENDA

- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 3.00 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA NORMALMENTE E FINO A 0.50 m IN CASI PARTICOLARI MA COMUNQUE A 1.00 m min. DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA
- 2 TUBO DI PROTEZIONE FINO A 0.50 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A NON MENO DI 3.00 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
- 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

1	16 /01 /2012	Modificato logo committente	Ricci	Sabbatini	Casati						
0	15 /02 /2005	Emissione	Ricci	Casati	Ricci						
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO						
SNAM RETE GAS		Snamprogetti		PROGETTISTA LC-D-83322							
METANODOTTO: SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") P 75 bar			COMM. 663100								
INDICE			<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			1					
1											
ATTRAVERSAMENTO TIPO STRADE STATALI E PROVINCIALI A TRAFFICO INTENSO			SCALA								
SOSTITUISCE IL			SOSTITUITO DAL								