



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Igiene e Sanità pubblica  
Direttore f.f.: Dr. Orazio Francesco Barresi

Spett.le  
REGIONE PIEMONTE  
Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

[sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it](mailto:sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it)

**Oggetto:** Rif: [ID:8038] - Art. 18 l.r. 40/1998 e artt. 23 e sgg. del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. Partecipazione della Regione Piemonte alla procedura di VIA di competenza statale inerente al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 60 MW comprensivo delle opere di connessione alla RTN, presentato da Luisolar Energy s.r.l nei Comuni di Tortona e Alessandria (AL).

**Proponente:** Ditta LUISOLAR ENERGY S.R.L.

In data 05/08/2022 ns. prot. 108150 perveniva allo scrivente Servizio la nota di cui all'oggetto, relativa al procedimento di VIA statale inerente il progetto di realizzazione di impianto agrivoltaico nei Comuni di Tortona e Alessandria e indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, con richiesta di parere da esprimere entro il 18 agosto 2022.

Esaminata la documentazione presentata dalla ditta istante, al fine di poter esprimere il proprio contributo tecnico, chiede che venga prodotto quanto di seguito riportato:

1. indicare nella pianta del modulo prefabbricato denominato "locale tecnico" (Tav. C.08) la destinazione d'uso di tutti i vani confinati, identificando il posizionamento del servizio igienico per i lavoratori;
2. al fine di valutare la congruità della superficie dello spogliatoio, indicare il numero di addetti all'attività contemporaneamente presenti;
3. specificare la modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui civili a servizio del locale tecnico di cui al punto 1;
4. relazionare in modo più dettagliato in merito alle misure di mitigazione da adottare relativamente alla dispersione delle polveri da parte dei mezzi utilizzati, ed agli eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sul suolo causati dagli stessi mezzi.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f.  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. Orazio Francesco Barresi



dg/ln

Sede di ALESSANDRIA  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Via Venezia n. 6  
tel.: 0131/307824-307845 – fax 0131/264779  
Posta Elettronica Certificata: [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it)  
e-mail: [igienepubblica@aslal.it](mailto:igienepubblica@aslal.it)  
Sito Web: [www.aslal.it](http://www.aslal.it)