Firmato digitalmente da
DAVIDE GIUSEPPE TRIVELLI
SerialNumber = TINIT-TRVDDG77C19A881F
C = IT

CABINATI SOTTOSTAZIONE

VISTA LATERALE SX

VISTA LATERALE DX

PIANTA LOCALE SOTTOSTAZIONE

CABINA BT

CABINA MT

VISTA POSTERIORE

VISTA FRONTALE

CABINATO TURBINISTA

PIANTA LOCALE TURBINISTA

VISTA FRONTALE

VISTA POSTERIORE

"SEZIONE B-B"

LATO A

LATO B

Abaco serramenti

PORTA 120x215
Porta metallica antincendio in lamiera stirata con serratura HB
Dimensioni: 120 x 215 cm
Materiale: lamiera stirata e verniciata
Telaio: in lamiera sagomata sp. 20/10
Numero ante: 1
Apertura: a battente
Accessori: maniglione antipanico
Finitura: grigio RAL 7035
Pronto a magazzino: no
Peso: 100 kg

PORTA 80x215
Porta metallica antincendio in lamiera stirata con serratura HB
Dimensioni: 80 x 215 cm
Materiale: lamiera stirata e verniciata
Telaio: in lamiera sagomata sp. 20/10
Numero ante: 1
Apertura: a battente
Accessori: maniglione antipanico
Finitura: grigio RAL 7035
Pronto a magazzino: no
Peso: 100 kg

PORTA 120x230
Porta metallica antincendio in lamiera stirata con serratura HB
Dimensioni: 120 x 230 cm
Materiale: lamiera stirata e verniciata
Telaio: in lamiera sagomata sp. 20/10
Numero ante: 1
Apertura: a battente
Accessori: maniglione antipanico
Finitura: grigio RAL 7035
Pronto a magazzino: no
Peso: 100 kg

PORTA 120x230
Porta metallica antincendio in lamiera stirata con serratura HB
Dimensioni: 120 x 230 cm
Materiale: lamiera stirata e verniciata
Telaio: in lamiera sagomata sp. 20/10
Numero ante: 1
Apertura: a battente
Accessori: maniglione antipanico
Finitura: grigio RAL 7035
Pronto a magazzino: no
Peso: 100 kg

GRIGLIA 50X50
Descrizione: griglia in acciaio
Dimensioni: larghezza (mm) 500 x altezza (mm) 500 x spessore (mm) 60
Materiale: acciaio
Finitura: grigio antracite (RAL 7016)
Peso: 15 kg

GRIGLIA 120X60
Descrizione: griglia in acciaio
Dimensioni: larghezza (mm) 1200 x altezza (mm) 600 x spessore (mm) 60
Materiale: acciaio
Finitura: grigio antracite (RAL 7016)
Peso: 30 kg

APPARECCHIATURE CABINATO BT	
RIFERIMENTO	PESO (Kg)
- QP_L	225
- QP_TR	238
- QMTU_BOUDA	223
- QMAUX	225
- QMAUC	338
- QRGUADC_BATT	640
- QUPERV	235
- QDZ LOCALE BT	120
- QUADRO GENERALE BT	120
- GRUPPO ELETTR.	800
- TRASFORMATORE	800
- QRMT	80
- QDZ	80
- MORSETT. INTERF.	100
TOTALE	4600 ~

APPARECCHIATURE CABINATO MT	
RIFERIMENTO	PESO (Kg)
- QMMT	190
- QDZ LOCALE MT	120
- TRAFO	800
- B.A.	350
- TV	950
- ARRIVO	395
- LINEA 1	395
- LINEA 2	395
TOTALE	2940 ~

APPARECCHIATURE LOC. TURBIN.	
RIFERIMENTO	PESO (Kg)
TOTALE	2800 ~

TABELLA PESI CABINATI NUDI	
RIFERIMENTO	PESO (Kg)
- CABINATO BT	22000
- CABINATO MT	22000
- CABINATO TURBIN	14000
TOTALE	68000 ~

INGRESSO CAVIDOTTO

INGRESSO CARRABILE

INGRESSO PEDONALE

Polo ubicazione per connessione

PIAZZALE ASFALTATO

GHIAIETTO IN PIETRAME CALCAREO

COLLEGAMENTO VERSO STALLO AT TERNA S.P.A.

PLANIMETRIA SOTTOSTAZIONE AT/MT

Sezione A-A'

scala 1:100

scala 1:100

PARTICOLARI TIPO DELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
SCALA: 1:20

Note generali:

1. Le misure prima riportate sono da intendersi in mm salvo diversa indicazione. Le misure di altezza sono riferite al piano di calpestio, se non diversamente indicato.
2. Il progetto è redatto in conformità alle norme vigenti.
3. Le prescrizioni date costituiscono per l'Appaltatore obbligo assoluto, anche se non espressamente richiamate.
4. Le caratteristiche dei componenti per BT sono conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-45, CEI 20-67.
5. Per quanto non espressamente indicato si richiama la normativa applicabile.
6. Il fornitore dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità alle norme vigenti, la certificazione di prodotto, la dichiarazione CE di conformità, la dichiarazione di corretta posa in opera.

POS.	DESCRIZIONE
1	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
2	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
3	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
4	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
5	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
6	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
7	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
8	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
9	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
10	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
11	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
12	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV

POS.	DESCRIZIONE
1	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
2	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
3	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
4	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
5	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
6	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
7	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
8	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
9	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
10	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
11	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
12	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV

POS.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
2	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
3	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
4	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
5	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
6	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
7	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
8	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
9	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
10	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
11	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1
12	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV	1

LEGENDA SIMBOLI	
	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV
	Cavo unipolare tipo FG16OM16 0,6/1 kV

PARTICOLARE 1 — Fissaggio cavidotto per cavi unipolari

PARTICOLARE 2 — Fissaggio cavidotto per cavi unipolari

PARTICOLARE 3 — Fissaggio cavidotto per cavi unipolari

PARTICOLARE 4 — Fissaggio cavidotto per cavi unipolari

PARTICOLARE 5 — Fissaggio cavidotto per cavi unipolari

PARTICOLARE 6 — Fissaggio cavidotto per cavi unipolari

PARTICOLARE 7 — Fissaggio cavidotto per cavi unipolari

PARTICOLARE 8 — Fissaggio cavidotto per cavi unipolari

PARTICOLARE 9 — Fissaggio cavidotto per cavi unipolari

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

SEZIONE C-C

SEZIONE D-D

REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI BENEVENTO
COMUNE DI PIETRELCINA

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA NEL COMUNE DI PIETRELCINA (BN) DENOMINATO "ANDROMEDA"

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA SOTTOSTAZIONE E PARTICOLARI DEI COMPONENTI

D_29.h

SCALA	FORMATO	REVISIONE	VARIE	DATA
VARIE	A1	0	29	

REVISIONI				
N.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTAZIONE: ENERGY & ENGINEERING S.R.L.
Via Nicola Lilli, snc - 03100 Frosinone (FR)
P.IVA 02931000607
PEC: energyengineering@pec.it

Ing. Dr./Arch. G. Trivelli

PLC Power S.r.l.
Via Nicola Amore, n. 1/10
80125 Napoli (NA)
P.IVA 10101010104

SOCIETÀ PROPONENTE