

 <p>ISP N° 0137 E</p> <p>Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC</p> <p>Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements</p>	 <p><b>CND SERVICE SRL</b>  <b>RAPPORTO DI</b>  <b>ISPEZIONE FINALE</b>  <b>"ESAME VISIVO"</b></p>	RIF prot.	0502/22SU
		Data emissione	28/09/2022
		Sostituisce il precedente Rapporto Intermedio – RIF N°	0000000
		Pag. 1 a 4	

COMMESSA /		ORDINE JA10089693	
OGGETTO ISPEZIONATO		SERBATOIO GASOLIO DAY	
IMPIANTO		UB SANTA BARBARA	
SITO (RECAPITO)	SANTA BARBARA (Ar)	PARTE D'OPERA	Mantello e fondi
COMMITTENTE DELL'ISPEZIONE	ENEL	PROPRIETARIO DELL'OGGETTO	ENEL
CONSTRUTTORE DELL'OGGETTO	//	ESTENSIONE DELL'ESAME	100%
DISEGNO	//	PROCEDURA D'ESAME	CND PRO_T_018 VT
MATERIALE	ACCIAIO CARBONIO	LIMITI DI ACCETTABILITA'	CND PRO_T_018 VT
STRUMENTI UTILIZZATI	//	STRUMENTI VERIFICATI	<input type="checkbox"/>
LIVELLO DI ILLUMINAMENTO		>500 Lux <input checked="" type="checkbox"/>	

#### CONDIZIONI SUPERFICIE

Test surface status

LAMINATO	<input type="checkbox"/>	FORGIATO	<input type="checkbox"/>	LAVORATO DI MACCHINA	<input type="checkbox"/>
COME SALDATO	<input type="checkbox"/>	SABBIATO	<input type="checkbox"/>	MOLATO	<input type="checkbox"/>

#### STATO DEL COMPONENTE

Fabrication step

COME REALIZZATO	<input type="checkbox"/>	PRIMA DEL TRATT. TERMICO	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


#### CLASSIFICAZIONE DELLE IMPERFEZIONI UNI EN ISO 6520-1

CLASSIFICATION OF GEOMETRIC IMPERFECTION UNI EN ISO 6520-1

Rif. Numer.	DESIGNAZIONE	Rif. Numer.	DESIGNAZIONE	Rif. Numer.	DESIGNAZIONE
100 <input type="checkbox"/>	CRICCHE AFFIORANTI	504 <input type="checkbox"/>	ECESSO DI PENETRAZIONE	517 <input type="checkbox"/>	DIFETTO DI RIPRESA
200 <input type="checkbox"/>	CAVITA'	5043 <input type="checkbox"/>	SFONDAMENTO	601 <input type="checkbox"/>	COLPO D'ARCO
2017 <input type="checkbox"/>	PORO SUPERFICIALE	5071 <input type="checkbox"/>	SLIVELLAMENTO FRA LAMIERE	602 <input type="checkbox"/>	SPRUZZO
2024 <input type="checkbox"/>	CAVITA' DI CRATERE	5072 <input type="checkbox"/>	SLIVELLAMENTO FRA TUBI	603 <input type="checkbox"/>	STRAPPO SUPERFICIALE
502 <input type="checkbox"/>	SOVRAMMETALLO ECCESSIVO	508 <input type="checkbox"/>	DEFORMAZIONE ANGOLARE	604 <input type="checkbox"/>	COLPO DI MOLA
501 <input type="checkbox"/>	INCISIONE MARGINALE	509 <input type="checkbox"/>	AVVALLAMENTO	605 <input type="checkbox"/>	COLPO DI SCALPELLO
5013 <input type="checkbox"/>	INCISIONE AL VERTICE	511 <input type="checkbox"/>	RIEMPIMENTO INCOMPLETO	606 <input type="checkbox"/>	MOLATURA ECCESSIVO
4021 <input type="checkbox"/>	MANCANZA DI PENETRAZIONE AL VERTICE	521 <input type="checkbox"/>	DIMENSIONI NON CORRETTE DELLA SALDATURA	613 <input type="checkbox"/>	SUPERFICIE RICOPERTA CON CALAMINA
503 <input type="checkbox"/>	CONVESSITA' ECCESSIVA	515 <input type="checkbox"/>	INSELLAMENTO AL VERTICE	615 <input type="checkbox"/>	RESIDUO DI SCORIA

NOTE

CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	NON CONFORME	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

OPERATORE CND SERVICE SRL	Liv	LUOGO	DATA
MAURIZIO VITIELLO	Lev	Site	Date
	2° Liv. ISO 9712 21TO0033PN22/RN	S.BARBARA (Ar)	15-09-2022

<b>ACCREDIA</b> <small>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</small>  ISP N° 0137 E Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements	 <b>CND SERVICE SRL</b> <b>RAPPORTO DI</b> <b>ISPEZIONE FINALE</b> <b>"ESAME VISIVO"</b>	RIF prot.	0502/22SU
		Data emissione	28/09/2022
		Sostituisce il precedente Rapporto Intermedio – RIF N°	0000000
		Pag. 2 a 4	

## RISULTATI

L'apparecchiatura si presenta in buono stato di conservazione, non sono state rilevate indicazioni da dover registrare.




Immagine panoramica del serbatoio

<b>ACCREDIA</b> L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO  ISP N° 0137 E Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements	 <b>CND SERVICE SRL</b> <b>RAPPORTO DI</b> <b>ISPEZIONE FINALE</b> <b>"ESAME VISIVO"</b>	RIF prot.	0502/22SU
		Data emissione	28/09/2022
		Sostituisce il precedente Rapporto Intermedio – RIF N°	0000000
		Pag. 3 a 4	



Immagini del serbatoio

 <p>ISP N° 0137 E</p> <p>Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC</p> <p>Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements</p>	 <p><b>CND SERVICE SRL</b>  <b>RAPPORTO DI</b>  <b>ISPEZIONE FINALE</b>  <b>“ESAME VISIVO”</b></p>	RIF prot.	0502/22SU
		Data emissione	28/09/2022
		Sostituisce il precedente Rapporto Intermedio – RIF N°	0000000
		Pag. 4 a 4	

<b>RISULTATI FORNITI DA EVENTUALI SUBAPPALTATORI COINVOLTI NELL'ISPEZIONE/I</b> <i>Results provided by any subcontractors involved in inspection</i>					
////					
<b>DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI ATTIVITA' REALIZZATE DA PERSONALE/OUTSOURCING DEL COMMITTENTE E AVENTE INFLUENZA SUGLI ESITI DELLE PROVE EFFETTUATE</b> <i>Description of any activity 'I' carried out by personnel/ outsourcing of customer and having influence on the results of tests performed</i>					
////					
<b>EVENTUALI OMISSIONI EFFETTUATE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE ORIGINARIO DELL'ISPEZIONE</b> <i>Omissions made from the original scope of the inspection</i>					
////					
<b>Data dei sopralluoghi effettuati</b>	<b>N.° Identificativo dei Verbali di Prova emessi</b>	<b>Data emissione Verbali di Prova</b>	<b>Data delle ispezioni intermedie effettuate</b>	<b>N.° Identificativo Rapporti di Ispezione Intermedi emessi</b>	<b>Data emissione Rapporti di Ispezione Intermedi</b>
////	////	////	///	///	///
////	////	////	///	///	///
////	////	////	///	///	///
////	////	////	///	///	///
<b>I RISULTATI DELLE ISPEZIONI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL LAVORO ORDINATO O AL PRODOTTO/I O AL LOTTO ISPEZIONATO. IL PRESENTE RAPPORTO DI ISPEZIONE NON DEVE ESSERE RIPRODOTTO, SE NON INTEGRALMENTE. IL PRESENTE DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELLA CND SERVICE S.R.L, CHE TUTELERÀ I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.</b> <i>(The inspection results relate exclusively to the work ordered or the product or inspected lot. This inspection report must not be reproduced except in full. This document is owned by the CND Service S.R.L , who will defend its rights under the law .</i>					
<b>FIRMA PER VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO (O DEL VICE DIRETTORE TECNICO)</b>					<b>DATA</b>
 <b>D'ANTONIO FRANCESCO</b> <small>CAPIF EN ISO 9712</small>					28/09/2022
(timbro)					