

 <p>ISP N° 0137 E</p> <p>Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC</p> <p>Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements</p>	 <p><b>CND SERVICE SRL</b></p> <p><b>RAPPORTO DI ISPEZIONE FINALE</b></p> <p><b>"ESAME CON PARTICELLE MAGNETICHE"</b></p>	RIF prot.	0506/22SU
		Data emissione	28/09/2022
		Sostituisce il precedente Rapporto Finale - RIF N°	00/00/0000
		Pag. 1 di 3	

COMMESSA Job		ORDINE Order	
-		JA10089693	
OGGETTO ISPEZIONATO Object			
SERBATOIO GASOLIO MOTOPOMPA			
IMPIANTO Plant			
UB SANTA BARBARA			
SITO (RECAPITO) Address		PARTE D'OPERA Part	
SANTA BARBARA (Ar)		MANTELLO E FONDI	
COMMITTENTE DELL'ISPEZIONE Customer		PROPRIETARIO DELL'OGGETTO Owner	
ENEL		ENEL	
COSTRUTTORE DELL'OGGETTO Constructor		ESTENSIONE DELL'ESAME Test Extension	
//		100% SALDATURE	
DISEGNO: Drawings		PULIZIA DOPO ESAME: Cleaning after examination	
//		-	
MATERIALE: Material		PROCEDURA D'ESAME: Examination procedure	
Acciaio al Carbonio		PRO-T-003 MT	
DIMENSIONI: Dimensions		LIMITI DI ACCETTABILITÀ: Acceptance standards	
//		PRO-T-003 MT	
TIPO DI GIUNTO: Type of joint		CONDIZIONI SUPERFICIALI: Test surface status	
BW		VERNICIATO	
STADIO DI LAVORAZIONE: Fabrication step		VERIFICA MAGNETIZZAZIONE Verification of Magnetization	
ESERCITO		<input checked="" type="checkbox"/>	
LIVELLO ILLUMINAMENTO Illuminance		FLUSSO RADIANTE Radiant Flux	
>1100 Lux <input checked="" type="checkbox"/>		>1.100 μW/cm² <input type="checkbox"/>	
TECNICA DI MAGNETIZZAZIONE Magnetization Technique			
<input type="checkbox"/> PUNTALI Prods	<input checked="" type="checkbox"/> GIOGO Yoke	<input type="checkbox"/> BOBINA Coil	
CORRENTE: Current	CORRENTE: Current:	CA	
INTENSITÀ' (A): Intensity	DISTANZA POLI (mm): Poles Distance:	100	
DISTANZA (mm): Distance	PROVA DI SOLLEVAMENTO: Lifting Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
TIPO APPARECCHIO: Equipment type	TIPO APPARECCHIO: Equipment type:	YOKE 48 V	
RILEVATORE MAGNETICO Inspection medium		MEZZO DI CONTRASTO Contrast paint	
<input checked="" type="checkbox"/> VISIBILE Visible		<input type="checkbox"/> FLUORESCENTE Fluorescent	
MARCA/TIPO Trade mark/type	LOTTO Batch	MARCA/TIPO Trade mark/type	LOTTO Batch
CGM / KEROSENOIL	183/16	CGM / VECOPLAST	1242/16
INDICAZIONI: Indication			
NESSUNA DA REGISTRARE			
CONFORME Conforming	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTE: Remarks:	
NON CONFORME Not conforming	<input type="checkbox"/>		
OPERATORE CND SERVICE SRL Operator		Liv Lev	LUOGO Site
MAURIZIO VITIELLO		2° ISO 9712 21TO00195PN 4/RN	SANTA BARBARA (Ar)
		DATA Date	
		15/09/2022	



