



REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.Lgs 387/2003
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE EX. ART. 23
D.Lgs 152/2006

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE DENOMINATO "CANCELLO ARNONE" DI POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 20.000,00 kW E POTENZA DI PICCO PARI A 19.818,54 kW

Codice pratica: 202100623



Codice identificativo

Commessa	Liv. prog.	Tip.	Codice Elaborato
SE225	PD	E	INQ_IGM

Titolo elaborato

Inquadramento su IGM

DATA	SCALA
Marzo 2022	1:20.000

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

Progettazione:



STUDIO ENERGY SRL
 Via delle Comunicazioni snc
 75100 Matera
 C/F. e P.IVA 01175590775

Tecnici:

Dott. Ing. Calbi Francesco Rocco




Il Proponente:



SMARTENERGYIT2104 S.R.L.
 Piazza Cavour, 1 - 20121 Milano (MI)
 C.F./P.IVA 11625050965

LEGALE RAPPRESENTANTE

INQUADRAMENTO SU IGM 1:20.000



Legenda

	ELETTRODOTTO ESISTENTE 380 KV "PATRIA-GARIGLIANO"		SOSTEGNO 380KV ESISTENTE
	RACCORDI AT 380KV DI PROGETTO		SOSTEGNO 380KV FUTURO
	FUTURA SE CONDIVISA CON TRASFORMAZIONE 30/150KV DI UTENZA		SOSTEGNO DA DEMOLIRE
	FUTURA SE DI TRASFORMAZIONE 150/380KV RTN		
	ELETTRODOTTO 380KV DA DEMOLIRE		
	ELETTRODOTTO 150KV INTERRATO DI COLLEGAMENTO SE UTENTI E SEZIONE 150KV DELLA FUTURA SE 380/150KV		



REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA COMUNE DI CANCELLO ARNONE



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE RTN DI TRASFORMAZIONE 380/150KV CON RACCORDI AEREI ALLA LINEA 380KV "PATRIA-GARIGLIANO"



StarEnergia srl
sede legale Via Francesco Giordani n. 42
800122 Napoli.IVA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

INQUADRAMENTO SU IGM

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
 INSE s.r.l. Viale Michelangelo, 71 800129 Napoli Tel. +39 0815797998 mail: tecnico.inse@gmail.com	CAMPANIA SOLARE s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 800122 Napoli Tel. +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876 Rea - NA1051228 - C.F. e P.IVA 09700581219 mail: campaniasolare@starenergia.com PEC: campaniasolare@pecditta.com Cod. Univoco 5RU082D	1:20.000
		TAVOLA
		AS245-ET09-D

Revisioni e coordinamento: ing. Roberto Caldara

Rev.	Data:	Redattore :
Rev. 01	20/07/2021	INSE Srl
Rev. 02	Aprile 2022	INSE Srl

