



Data 27/09/2022

Protocollo N° 0443910 Class: C.130.02.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: SALP S.p.a.

L.R. 9.8.1988 n. 41.

Domanda di autorizzazione idraulica prot. n. 438259 del 23.09.2022 per rilascio acque di collaudo nel torrente Crevada in relazione ai lavori di rifacimento del metanodotto PIEVE DI SOLIGO - SAN POLO DI PIAVE - SALGAREDA DN 300(^12) - DP 75 bar.

Rif. cat.: Fg. 17, Mapp. 118, Comune di San Pietro di Feletto.

A04243

Spett.le Salp S.p.a.
comissrl@pec.comisgroup.it

e p.c. Spett.le Comune di San Pietro di Feletto

Con riferimento alla domanda ricevuta in data 23.09.2022 prot. n. 438259 con cui la società SALP S.p.a. ha richiesto l'autorizzazione ai soli fini idraulici per rilascio acque di collaudo nel torrente Crevada in relazione ai lavori di rifacimento del metanodotto PIEVE DI SOLIGO - SAN POLO DI PIAVE - SALGAREDA DN 300(^12) - DP 75 bar. Il rilascio avverrà in corrispondenza del Lotto 3A nei pressi di via Borgo Molino, in comune di San Pietro di Feletto.

Il volume complessivo di acqua da scaricare ammonta a 241 mc, la stessa sarà rilasciata mediante l'utilizzo di una condotta (6") con portata 40-50 mc/h e pressione di circa 2 bar, verrà installata una vasca di decantazione del peso di 3 quintali (dimensioni 2 x 1,5 x 1,8 m) provvista di un rubinetto per l'effettuazione dell'eventuale campionamento di controllo dell'acqua, le operazioni verranno condotte in circa 4 ore di attività.

Considerato che gli interventi in oggetto sono temporanei e non compromettono il buon regime delle acque e la stabilità dei rilevati arginali, con la presente

SI AUTORIZZA

ai soli fini idraulici, la ditta SALP S.p.a. al rilascio delle acque di collaudo nel torrente Crevada in relazione ai lavori di rifacimento del metanodotto PIEVE DI SOLIGO - SAN POLO DI PIAVE - SALGAREDA DN 300(^12) - DP 75, così come indicato negli elaborati di progetto pervenuti mezzo PEC fermo restando che la Ditta dovrà provvedere ad un'adeguata protezione della scarpata per evitare possibili fenomeni di

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547
e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it P.E.C.: geniociviletv@pec.regione.veneto.it*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

dilavamento e che questa Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni o pericoli cui gli esecutori dell'attività in argomento dovessero essere esposti, anche a causa dell'andamento idrometrico naturale del corso d'acqua.

Eventuali danni arrecati alle opere idrauliche e/o all'alveo e agli argini del fiume dovranno essere ripristinati a cura e spese del richiedente secondo le indicazioni di quest'Ufficio.

IL DIRETTORE
ing. Sandro De Menech

Ufficio Opere Idrauliche – Coordinamento Progetti e Lavori
P.O. ing. Gabriele Micaroni – Tel: 0422 657583
E-mail: gabriele.micaroni@regione.veneto.it
Referente: arch. Claudia Donadini tel. 0422 657585
Email: claudia.donadini@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SANDRO DE MENECH, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547
e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it P.E.C.: geniociviletv@pec.regione.veneto.it