

CAVIDOTTO MT 30kV
Collegamento Cabine di
Trasformazione MT/BT(Campi A1-A2/A3) - Cabina di
Consegna MT (CC1)
2 TERNE SU TERRENO
CAVO - 70 mmq
CAVO - 150 mmq

CABINA DI
CONSEGNA MT (CC1)
Arrivo Linee MT da cabine di trasformazione:
(CAMPI A1-A2-A3-A4)
Uscita linea MT collegamento cabina di consegna (CC1)
CAVO - 300 mmq CC1 - CC
CAVO - 400 mmq STORAGE - SET

CAVIDOTTO MT 30kV
Collegamento Cabina di
Consegna MT(CC1) - Cabina di
Consegna MT (CC)
2 TERNE SU STRADA
CAVO - 300 mmq CC1 - CC
CAVO - 400 mmq STORAGE -SET

CAVIDOTTO MT
SNODO
TRATTO LINEA INGRESSO:
1 Terna su strada da CC1 - CC
1 Terna su strada da STORAGE - SET
TRATTO LINEA USCITA:
1 Terna su strada da CC - SET
3 TERNE SU STRADA
CAVO - 300 mmq CC1 - CC
CAVO - 400+300 mmq CC - SET
CAVO - 400 mmq STORAGE - SET

CAVIDOTTO MT 30kV
Collegamento Cabine di
Trasformazione MT/BT(Campi B1-B2-B3) - Cabina di
Consegna MT (CC)
1 TERNA SU TERRENO
CAVO - 185 mmq

CABINA DI
CONSEGNA MT (CC)
Arrivo Linee MT da cabine di trasformazione:
(CAMPI B3-B2-B1)
Uscita linea MT collegamento cabina di consegna (CC)
CAVO - 400+300 mmq

CAVIDOTTO MT 30kV
CC - SET
STORAGE - SET
2 TERNE SU STRADA
CAVO - 400+300 mmq CC - SET
CAVO - 400 mmq STORAGE -SET

CAVIDOTTO MT 30kV
CC - SET
STORAGE - SET
2 TERNE SU STRADA
CAVO - 400+300 mmq CC - SET
CAVO - 400 mmq STORAGE -SET

CAVIDOTTO MT 30kV
CC - SET
STORAGE - SET
2 TERNE SU STRADA
CAVO - 400+300 mmq CC - SET
CAVO - 400 mmq STORAGE -SET

CAVIDOTTO MT 30kV
CC - SET
STORAGE - SET
2 TERNE SU STRADA
CAVO - 400+300 mmq CC - SET
CAVO - 400 mmq STORAGE -SET

CAVIDOTTO MT 30kV
CC - SET
STORAGE - SET
2 TERNE SU STRADA
CAVO - 400+300 mmq CC - SET
CAVO - 400 mmq STORAGE -SET

STAZIONE ELETTRICA DI SMISTAMENTO
TRASFORMAZIONE SSE 380/150kV

STAZIONE DI UTENZA CONDIVISA
SET 150/30kV

CAVIDOTTO MT 30kV
CC - SET
STORAGE - SET
2 TERNE SU STRADA
CAVO - 400+300 mmq CC - SET
CAVO - 400 mmq STORAGE -SET

TR 56 = 137 x 56 x 680 = 5.216.960 W POTENZA tot. = 5.216.960 W TOTALI MODULI 7672 TOTALE STRINGHE 137 DA 56 MODULI TOTALE CABINET MT/BT 1 TR MT/BT - 6500 KVA	A1
TR 56 = 147 x 56 x 680 = 5.597.760 W POTENZA tot. = 5.597.760 W TOTALI MODULI 8232 TOTALE STRINGHE 147 DA 56 MODULI TOTALE CABINET MT/BT 1 TR MT/BT - 7000 KVA	A2
TR 56 = 130 x 56 x 680 = 4.950.400 W POTENZA tot. = 4.950.400 W TOTALI MODULI 7280 TOTALE STRINGHE 130 DA 56 MODULI TOTALE CABINET MT/BT 1 TR MT/BT - 6000 KVA	A3
TR 56 = 131 x 56 x 680 = 4.988.480 W POTENZA tot. = 4.988.480 W TOTALI MODULI 7336 TOTALE STRINGHE 131 DA 56 MODULI TOTALE CABINET MT/BT 1 TR MT/BT - 6000 KVA	A4
TR 56 = 137 x 56 x 680 = 5.216.960 W POTENZA tot. = 5.216.960 W TOTALI MODULI 7672 TOTALE STRINGHE 137 DA 56 MODULI TOTALE CABINET MT/BT 1 TR MT/BT - 6500 KVA	B1
TR 56 = 138 x 56 x 680 = 5.255.040 W POTENZA tot. = 5.255.040 W TOTALI MODULI 7728 TOTALE STRINGHE 138 DA 56 MODULI TOTALE CABINET MT/BT 1 TR MT/BT - 6500 KVA	B2
TR 56 = 156 x 56 x 680 = 5.940.480 W POTENZA tot. = 5.940.480 W TOTALI MODULI 8736 TOTALE STRINGHE 156 DA 56 MODULI TOTALE CABINET MT/BT 1 TR MT/BT - 7000 KVA	B3

Regione Puglia

Comune
di Gravina in Puglia

proponente:

AMBRA SOLARE 6 S.R.L.

Via Tevere 41, 00187 - Roma (RM) - P.IVA/C.F. 15946071006 - pec: ambrasolare6srl@legalmail.it

GRUPPO Powertis

Id:

TAV_Q.7

DISCIPLINA:	PD	TIPOLOGIA:	T	FORMATO:	A1	CODICE PRATICA:
FOGLIO: 1 di 1	SCALA: -	Nome file:	GRAF_Elettrico_Q.7.pdf			

titolo del progetto:

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE
E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO,
DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI,
DENOMINATO "LAMATUFARA"

nome elaborato:

TRACCIATI DI RETE MT

progettazione:

dott. ing. Giovanni Guzzo Follaro — dott. ing. Amedeo Costabile — dott. ing. Francesco Meringolo — dott. ing. Pierluigi Astorino

Rev:	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/05/2022	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	PW	ASTORINO PIERLUIGI 2022.06.07 13:18:46 CN=ASTORINO PIERLUIGI C=IT 2.5.4.4=ASTORINO 2.5.4.42=PIERLUIGI

NEW DEVELOPMENTS S.r.l.
piazza Europa, 14 - 87100 Cosenza (CS)