










ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS





ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE ACQUA




ATTRAVERSAMENTO CAVO TLC



ATTRAVERSAMENTO CANALE-TRATTURO



ATTRAVERSAMENTO FERROVIA



CAMPO	INVERTER	TRACKER	STRINGHE	STRING BOX	POTENZA IMMESSA	POTENZA INSTALLATA	RAPPORTO DC/AC
CAMPO 1	INVERTER 1	123 TRACKER 32 MODULI	337	10 STRING BOX 32 IN 1 STRING BOX 16 IN	4200KW	4819.1KW	1.147405
		64 TRACKER 26 MODULI 54 TRACKER 13 MODULI					
CAMPO 2	INVERTER 2	96 TRACKER 32 MODULI	255	8 STRING BOX 32 IN	2800KW	3646.5KW	1.302321
		50 TRACKER 26 MODULI 26 TRACKER 13 MODULI					
CAMPO 3	INVERTER 3	232 TRACKER 32 MODULI	298	9 STRING BOX 32 IN 1 STRING BOX 16 IN	4000KW	4261.4KW	1.063350
		72 TRACKER 26 MODULI 40 TRACKER 13 MODULI					
CAMPO 4	INVERTER 4	175 TRACKER 32 MODULI	223	7 STRING BOX 32 IN	2800KW	3188.9KW	1.138993
		64 TRACKER 26 MODULI 62 TRACKER 13 MODULI					
TOTALI FV	INVERTER 6	646 TRACKER 32 MODULI	1633	50 STRING BOX 32 IN 3 STRING BOX 16 IN	20000KW	23351.9KW	1.133587
		250 TRACKER 26 MODULI 162 TRACKER 13 MODULI					
TOTALI BESS	INVERTER 7				4400KW	8250.0KW	
						25000KW	

- LEGENDA:
- CABINATO DI TRASFORMAZIONE CON INVERTER BT 1.5KV DC / 0.6KV AC / 30KV AC MT
 - CABINATO DI TRASFORMAZIONE CON INVERTER BT 1.5KV DC / 0.6KV AC / 30KV AC MT
 - CABINATO BATTERIE
 - CABINATO BATTERIE
 - LINEA AT UTENTE 15KV AC INTERRATA
 - LINEA MT UTENTE 30KV AC INTERRATA
 - LINEA BT UTENTE 1.5KV DC INTERRATA
 - STRING BOX 1500V DC
 - RECONIZIONE
 - CONFINI MATERIALIZZATI
 - TRACKER 32 MODULI 0.55KW
 - TRACKER 26 MODULI 0.55KW
 - TRACKER 13 MODULI 0.55KW
 - CARTELLINO IDENTIFICATIVO LINEA DI DISTRIBUZIONE (VEDI ELENCO CARTELLINI)
 - POZZETTO MT 1.60x1.00x1.00 con chiusura in ghisa cromata
 - POZZETTO BT 1.00x1.00x1.00 con chiusura in ghisa cromata
 - TELECAMERA TVCC IR
 - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED IP 65
 - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED IP 65
 - POZZETTO IMPIANTI SPECIALI
 - FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTO AT
 - FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTO MT
 - FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTO BT
 - AREA ALLAGABILE CON TEMPO DI RITORNO 200 ANNI
 - STRADE INTERNE AL CAMPO

PROPRONENTE:
HEPV10 S.R.L.
 Via Aldo Adige, 160/A - 38121 Trento (TN)
 hepv10srl@gmail.it

MANAGEMENT:
E.H.M. Solar
 Via della Pace, 22 39100 Bolzano - Italy
 Tel. +39 0471 172700
 Fax. +39 0471 172709
 www.ehm-solar.it

NUOVE COME SIDA
 COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI NUOVO IMPIANTO AGROVOLTAICO CON NOMINALE PARI A 25.000 KW, POTENZA MODULI PARI A 23.351.90 KWp E SISTEMA DI ACCUMULO PARI A 4.400.000WH/525.000KWH CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA, SITO NEL COMUNE DI LECCE (LE) - IMPIANTO 90

STATO DI AVANZAMENTO COMPLESSIVO:
 PROGETTO DEFINITIVO PER AUTORIZZAZIONE UNICA
 CODICE COMMESSA:
 HE.19.0040

PROGETTISTA INGENGERISTICA:
Heliopolis
 Galleria Pozzobello, 1 38122 Merano - Italy
 Tel. +39 0473 279500
 Via Aldo Adige, 160/A, 38121 Trento - Italy
 Tel. +39 0471 172700
 Fax. +39 0471 172709
 www.heliopolis.eu
 info@heliopolis.eu

PROGETTISTA:
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
 dott. ing. **ALDO BUZZI**
 ISCRIZIONE ALBO N° 2435

AMBIENTE IDRAULICA STRUTTURE
 Dott. Ing. **Claudio Fucini**
 Via della Pace, 22 39100 Bolzano - Italy
 Tel. +39 0471 172700
 Fax. +39 0471 172709
 www.cfu.it

STUDI ARCHITETTONICI
 Dott. ssa **Paola Lovatolo**
 Via del Tribunale, 5 38100 Trento (TN)
 p.lovatolo@architetto.com

STUDI TOPOGRAFICI E STUDI GEOLOGICI
 GEOMETRA **Roberto Bazzani**
 Via Bazzani, 18 38021 Riva del Garda (TN)
 Tel. +39 0465 862000
 Fax. +39 0465 862001
 www.rba.it

STUDI PAUNISTICI
 Dott. Ing. **Roberto Bazzani**

CONSULENZA LEGALE
 STUDIO LEGALE PATRIZIO
 Via degli Stessi, 17 39100 Bolzano

OGGETTO:
 PARTICOLARI DI INTERFERENZA

SCALA:
 variabile

DATA:
 MARZO 2022

NUMERO FILE:
 BUB914_ElaboratoGrafico_08A_03_2.PDF

TAVOLA:
 DIE.PL05

N. REV. DATA REVISIONE ELABORATO VERIFICATO VALIDATO
 0 03/2022 Emissione M.Grand Informazione commessa A.Buzzi direttore tecnico N.Zanich

QUESTO DOCUMENTO NON POTRÀ ESSERE COPRITO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBLIBBICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLO STUDIO DI INGEGNERIA SPA ELETTRA 20151 BECCUCCI