



- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER RECINZIONE FINO A QUOTA -0,80 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER MURO DI CONTENIMENTO PARCO AT FINO A QUOTA -0,60 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER VASCA TRASFORMATORI AT E MURO TAGLIAFIAMMA FINO A QUOTA -0,50 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER AREA FABBRICATO DI SSE FINO A QUOTA -1,10 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER FONDAZIONI TE FINO A QUOTA -2,30 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER SCOTICO DI PULIZIA PIAZZALE FINO A QUOTA -1,00 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER TORRIFARO FINO A QUOTA -2,50 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER CANALE DRENANTE PERIMETRALE -1,6 m DA QUOTA ESISTENTE
- SCAVO PER TRINCEA PERDENTE -1,3 m DA QUOTA ESISTENTE
- SCAVO PER SCOTICO DI PULIZIA AREA A VERDE E PARCO AT -0,2 m DA QUOTA PIAZZALE

TABELLA QUANTITA'	
SCAVO PER SCOTICO PIAZZALE	4290 m ³
SCAVO PER SCOTICO AREA VERDE E PARCO AT	380 m ³
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RECINZIONE	400 m ³
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA MURO DI CONTENIMENTO PARCO AT	105 m ³
SCAVO PER AREA FABBRICATO DI SSE	1375 m ³
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FONDAZIONI TE	290 m ³
SCAVO TORRIFARO	80 m ³
SCAVO PER CANALE DRENANTE PERIMETRALE	960 m ³
SCAVO PER TRINCEA PERDENTE	2450 m ³

1 Piazzale di SSE - Pianta scavi
1 : 200

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J74J22000170001

DIREZIONE TECNICA
U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

Electrificazione Linea Cagliari - Oristano

SSE VILLASOR
Piazzale di SSE
Pianta scavi

SCALA:
1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RR0S	00	D	18	P9	SE0300	009	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	F. Orsano	07/2022	N. Coroneo	07/2022	P. Manca	07/2022	G. Gual Butteri	07/2022

File: RR0S00D18P9SE0300009A.dwg n. Elab.: