



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

**Progetto/Piano/Programma**      **Progetto di “Potenziamento elettrodotto 150 kV “Buccino-Contursi” (tratto aereo e in cavo dal sostegno P994/A-19 al sostegno P.961A-18) e Variante elettrodotto 150 kV “Buccino-Tanagro” (tratto aereo dal sost. P.961 al sost. P.961-18) nel Comune di Sicignano degli Alburni (SA)”**

---

**Procedimento**      **Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.**

---

**ID Fascicolo**      **5876**

---

**Proponente**      **Terna Rete Italia S.p.A.**

---

**Elenco allegati**      **Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA n. 629 del 05 dicembre 2022**

---

✓ Resp.Set: Pieri C.  
Ufficio: VA\_05-Set\_05  
Data: 25/01/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.  
Ufficio: VA\_05  
Data: 25/01/2023

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** in particolare l'art. 19, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**PRESO ATTO** che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

**VISTO** l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTA** l'istanza presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TERNA/P20210012956 del 16 febbraio 2021, acquisita agli atti con prot. 21154/MATTM del 01 marzo 2021, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il progetto: "*Potenziamento elettrodotto 150 kV*

*"Buccino-Contursi" (tratto aereo e in cavo dal sost. P994/A al sost. P.961A-18) e Variante elettrodotto 150 kV "Buccino-Tanagro" (tratto aereo dal sost. P.961 al sost. P.961-18) nel Comune di Sicignano degli Alburni (SA)";*

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza e le integrazioni pervenute nel corso dell'iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 04 marzo 2021 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

**PRESO ATTO** che, le opere in progetto sono state sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, a seguito dell'esito della valutazione preliminare ambientale (rif. ID\_5179) conclusasi con nota prot. 59723/MATTM del 30 luglio 2020, nella quale è stato ritenuto che il progetto dovesse essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, integrata con la valutazione di incidenza (VINCA), alla luce dell'impossibilità di escludere la presenza di impatti potenziali significativi e negativi.

**PRESO ATTO** che il progetto riguarda il potenziamento della linea a 150 kV singola terna "Buccino-Contursi" (cod. 23088A1) dal sostegno P.994A-19 al sostegno P.961A-18, comprendente un tratto in cavo interrato tra i nuovi sostegni porta terminali P7 e P8 (corrispondente al tratto da demolire compreso tra gli attuali sostegni denominati P.987 e P975), nonché la variante aerea alla linea 150 kV singola terna "Buccino-Tanagro" (cod. 23107A1) dal sostegno P.961 al P.961-18.

Il tratto in cavo interrato della linea "Buccino - Contursi", tra i nuovi sostegni P7 e P8, è stato progettato per evitare l'interessamento con linea aerea di componenti peculiari del paesaggio della zona evidenziate dalla Soprintendenza BB.AA.PP. di Salerno e Avellino in sede di espressione parere durante un precedente iter autorizzativo poi annullato. Detta Soprintendenza aveva richiesto appunto l'interramento del tratto compreso tra gli attuali sostegni denominati P.987 e P975.

La variante alla linea 150 kV "Buccino-Tanagro", consistente anche nell'inserimento di n. 2 nuovi sostegni in sostituzione dei sostegni nn. 961-18 e 961-19 e nella demolizione del sostegno P. 961/A (comune ai due ingressi), e si rende necessaria al fine di separare fisicamente gli ingressi alla CP Buccino delle linee 150 kV "Buccino-Contursi" e "Buccino-Tanagro", che attualmente avvengono attraverso detto unico sostegno denominato P. 961/A.

Gli elettrodotti 150 kV "Buccino - Contursi" e "Buccino - Tanagro", in semplice terna, appartengono all'elettrodotto denominato SILA-NAPOLI costruito nel 1930 con autorizzazione n. 76 rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 18/01/1930;

- l'intervento di potenziamento della linea 150 kV "Buccino - Contursi" prevede quindi:

- la realizzazione di n. 2 nuovi tratti di elettrodotto aereo con l'installazione di n. 17 nuovi sostegni (di cui n. 2 sostegni porta terminali per la transizione aereo/cavo), per una lunghezza di complessivi 4,800 km circa;
- la realizzazione di un tratto in cavo interrato per 2,720 km circa che si svilupperà prevalentemente sulla SS 19 - delle Calabrie e, per brevi tratti, sulla S.P. n. 36 e sulla strada comunale Coltricelle.

La variante alla linea 150 kV “Buccino - Tanagro” prevede l’installazione di n. 2 nuovi sostegni per la separazione fisica degli ingressi alla Cabina Primaria Buccino e la relativa realizzazione di n. 2 nuove campate per una lunghezza di complessivi 310 metri circa.

Tali interventi determineranno la demolizione di 6,6 km circa di linea aerea, di cui circa 2,17 km che interessano le componenti peculiari del paesaggio della zona, di n. 36 sostegni per la linea Buccino - Contursi, di due sostegni per la linea Buccino – Tanagro e di un sostegno comune ai due ingressi (P. 961/A). Tutti i sostegni, di nuova realizzazione o in demolizione ricadono nel territorio del Comune di Sicignano degli Alburni (SA);

**VISTA** la nota del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Servizio V - prot. MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV V|15/11/2021 -0038299-P del 15 novembre 2021 acquisita con prot. MATTM/125837 del 16 novembre 2021, con cui ha trasmesso il proprio parere, nel quale, in ragione della carenza documentale riscontrata ritiene che il progetto in esame debba essere assoggettato a VIA;

**VISTA** la nota prot. MiTE/123824 del 07 ottobre 2022, con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha richiesto agli Enti gestori dei sotto indicati Siti Natura 2000 a integrazione della comunicazione di procedibilità e al fine di ottemperare a quanto disposto dal DPR 357/1997, art.5, comma 7, l’espressione del parere di competenza, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

- SIC CODICE IT8050049 - Fiumi Tanagro e Sele;
- SIC CODICE IT8050033 - Monti Alburni;
- ZPS CODICE IT8050055 - ALBURNI;
- EUAP 0971 - Riserva naturale Foce Sele - Tanagro;
- EUAP 0003 - Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- IBA IBA134 - Monti Alburni;

**VISTA** la nota prot. MiTE/138641 del 08 novembre 2022 con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha richiesto all’Ente gestore SIC Monti Alburni e all’Ente gestore ZPS Alburni di esprimere il proprio parere;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall’allegato parere, con riguardo alla Valutazione di Incidenza Ambientale, la Commissione tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS sulla base dell’istruttoria condotta, ha rappresentato che “risultano scaduti i termini stabiliti dalla Divisione e si ritengono i predetti pareri tacitamente espressi” e ha valutato che “Per quanto riguarda l’analisi dello stato attuale del contesto naturalistico non si prevedono effetti negativi significativi sugli habitat e sulle specie floro-faunistiche dei siti della rete Natura 2000 con le mitigazioni e le azioni cautelative indicate dal Proponente. Gli interventi determinano, inoltre, effetti positivi per la dismissione di un elettrodotto esistente e non provocano peggioramenti dello stato di conservazione strutturale e funzionale dell’ecosistema e delle connessioni ecologiche”;

**ACQUISITO** il parere n. 629 del 05 dicembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, assunto al prot. 156451/MITE del 13 dicembre 2022, costituito da n.31 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che con detto parere la Commissione VIA, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto che il progetto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., fatte salve le ottemperanze alle condizioni ambientali nello stesso elencate;

**CONSIDERATO** in particolare che con detto parere la Commissione VIA per gli aspetti paesaggistici ha ritenuto che, le prescrizioni impartite possano colmare quanto osservato dal Ministero della cultura;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

**RITENUTO**, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover concludere il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente al progetto "*Potenziamento elettrodotto 150 kV "Buccino-Contursi" (tratto aereo e in cavo dal sost. P.994/A al sost. P.961A-18) e Variante elettrodotto 150 kV "Buccino-Tanagro" (tratto aereo dal sost. P.961 al sost. P.961-18) nel Comune di Sicignano degli Alburni (SA)*", sulla base della documentazione trasmessa dal proponente;

## **DECRETA**

l'esclusione dal procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. del progetto: "*Potenziamento elettrodotto 150 kV "Buccino-Contursi" (tratto aereo e in cavo dal sost. P.994/A al sost. P.961A-18) e Variante elettrodotto 150 kV "Buccino-Tanagro" (tratto aereo dal sost. P.961 al sost. P.961-18) nel Comune di Sicignano degli Alburni (SA)*" presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A.

### **Art. 1**

#### **(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 629 del 05 dicembre 2022.
2. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 2**

#### **(Verifiche di Ottemperanza)**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale per le valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28.

2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
3. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

**Art. 3**  
**(Disposizioni Finali)**

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero della Cultura, al Comune di Sicignano degli Alburni, all'ARPA Campania, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Comunità Montana "Alburni", all'Ente Parco del Cilento e all'Ente Riserva Foce Sele Tanagro e alla Regione Campania.
  2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**Il Direttore Generale**

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)