


**LEGENDA**

- A ● CAVO MEDIA TENSIONE (AC)
- B ● CAVO BASSA TENSIONE (DC)
- C ● CORDA DI RAME NUDO O TONDOPIATTO IN ACCIAIO ZINCATO A NORMA IEC 50522 (TERRA)
- D ● FIBRA OTTICA
- E — PROTEZIONE MECCANICA CAVO MT IN MATERIALE PLASTICO SP. 2,5 mm CON SCRITTA DI SEGNALAZIONE MONITORE
- F — NASTRO MONITORE
- G ⊙ CABLE CONDUIT FOR SOLAR CABLE (DC) Ø110 mm
- H ⊙ CABLE CONDUIT FOR TRACKER POWER SUPPLY CABLE (AC) Ø110 mm OR Ø63 mm
- I ⊙ CABLE CONDUIT FOR TRACKER SIGNAL CABLE (AUX) Ø110 mm OR Ø63 mm
- L □ CASSONE POSA CAVI
- ▨ ALLETTAMENTO SCAVO, VAGLIATURA CON TERRENO TIPO A3 - SABBIA FINE [CNR-UNI 10006]
- ▩ RIEMPIMENTO SCAVO, VAGLIATURA CON TERRENO TIPO A1 - GRANULOMETRIA TERRENO COME DA WENTWORTH [GHIAIA 64 - 4 mm]
- ▭ PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO SP. 12 cm (ATTRAVERSAMENTO STRADE)


**NOTE**

- 1) I DISEGNI RAPPRESENTATI SU QUESTE TAVOLE SONO DEI TIPICI.
- 2) LA DIMENSIONE DELLO SCAVO E LA LORO DISPOSIZIONE E CONFORME A UNA DETERMINATA TIPOLOGIA DI TERRENO E RAGGRUPPAMENTO CAVI IN BASE ALLA PORTATA DA OTTENERE.
- 3) DETTA CONFIGURAZIONE PUO' VARIARE SECONDO UN PROGETTO SPECIFICO, TERRENO CON CARATTERISTICHE DIVERSE DA QUELLE SUPPOSTE.
- 4) LA TIPOLOGIA DI VAGLIATURA DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DEL TERRENO.

**SEZIONI TIPICHE TRINCEE CAVI BT E SEGNALE INTERNE AL PARCO FOTOFOLTAICO**



**SEZIONI TIPICHE TRINCEE CAVI MT**



00	20/06/2022	EMISSIONE	SCS Ingegneria	SCS Ingegneria	SCS Ingegneria
REV.	DATE	DESCRIPTION	PRELIMINARE	DEFINITIVO	APPROVATO
DIRETTORE TECNICO / Technical Director <b>ING. ANTONIO SERGI</b>			DATA / Date <b>20/06/2022</b>		
FORNITORE DEL LOGO / Drawing Format <b>A0</b>		SCALA DEL DISSEGNO / Drawing scale <b>1:10</b>		NUMERO Foglio / Drawing sheet <b>1 di 1</b>	
SOGGETTO PROPONENTE / Proponent <b>Statkraft</b>		PROGETTO / Project <b>IMPIANTO AGROFOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 12.667 MWp UBICATO NEL COMUNE DI TARANTO LOCALITA' CONTRADA ABBADIA</b>			
PROGETTO / Project <b>SCS Ingegneria</b>		SCOPO DOCUMENTO / Document Scope <b>ITER AUTORIZZATIVO</b>			
PROGETTO / Project <b>TARANTO (0491)</b>		CODICE <b>SCSDESRELEITAPO49106300</b>			