



enipower

Piazza Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02520.1
www.enipower.it

Trasmesso via PEC

Spett.li:

**Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali (VA)**

PEC:

VA@pec.mite.gov.it

Prot. 147-2022-FC-DZ
Ravenna, 22/12/2022

Oggetto: Centrale termoelettrica ENIPOWER di Ravenna – Sostituzione del ciclo combinato TG-501 con nuovi turbogeneratori TG – Capacity Strategy Italia – Procedimento ID 170/10512 - Ottemperanza condizione ambientale n.4 di cui all'art. 2 del DM n. 234 del 03 giugno 2021 - Parere n. 36 del 21 dicembre 2020 – Integrazione sismica locale

Ai sensi dell'art. 2 del DM n..234, del 03 giugno 2021, in ottemperanza alla condizione ambientale n.4 di cui al parere n. 36 del 21/12/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di seguito riportata

"Ai fini della verifica dell'idoneità delle fondazioni dei gruppi in dismissione per i nuovi turbogas in progetto, e in caso contrario dell'individuazione di appropriate soluzioni progettuali, in sede di progettazione esecutiva è necessario che le indagini per la modellazione geologica e geotecnica siano integrate dalla verifica della suscettibilità alla liquefazione dei terreni di fondazione sotto falda e, se positiva, dall'esecuzione di studi di risposta sismica locale".

Enipower ha inviato a codesto spettabile Ente la comunicazione di avvio ottemperanza Prot. N. 99-2022/FC/VP, in data 28 luglio 2022.

Con la presente, come richiesto, si comunica che, ad integrazione di quanto già inviato, Enipower ha inviato via posta ordinaria anche un dispositivo USB contenente il Progetto sismico ed i suoi allegati, cioè la Relazione geologica e la Relazione geotecnica inclusive delle valutazioni relative alla prescrizione in oggetto.



EniPower SpA

Società per Azioni con sede legale in S. Donato Milanese – Milano
Piazza Vanoni, 1
Capitale Sociale euro 200.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A. Milano n. 1600596
Codice fiscale e Partita IVA n. 12958270154



enipower

La trasmissione dei documenti tramite dispositivo USB si è resa necessaria a causa delle dimensioni del Progetto sismico, che ne impediscono l'invio tramite PEC.

Si allega nuovamente alla presente, per pronto riferimento, anche il Modulo di Istanza verifica ottemperanza trasmesso lo scorso 28 luglio 2022.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firma Responsabile Stabilimento