



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(M.A.S.E.) - Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(M.A.S.E.) - commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per
il piano nazionale di ripresa e resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 8218] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico "Villacidro 3", della potenza pari a 51,3 MW e delle relative opere di connessione alla R.T.N., da realizzarsi nei Comuni di Villacidro, San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna e Villasor nella Provincia Sud Sardegna. Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione osservazioni del Servizio del Genio civile di Cagliari**

In riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto, richiamata la nota della Scrivente D.G. (prot. D.G.A. n. 34995 del 28.12.2022), si trasmette la nota prot. n. 4527 del 31.01.2023 (prot. D.G.A. n. 3267 di pari data) del Servizio del Genio civile di Cagliari.

La Scrivente D.G. si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero, successivamente, pervenire.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Siglato da :

ENRICO PIA

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
01/02/2023 21:30:15



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Oggetto: [ID: 8218] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico "Villacidro 3", della potenza pari a 51,3 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Villacidro, San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna e Villasor nella Provincia Sud Sardegna. Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.- Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.). Richiesta osservazioni - Cod. prat.: IA 2023-0001.**

Con riferimento alla nota di codesta Direzione Generale dell'Ambiente, prot. n. 31809 del 01/12/2022, acquisita in data 02/12/2022 con n. 48225 del protocollo della Direzione Generale dei lavori Pubblici, relativa al procedimento in oggetto e con la quale si rendono disponibili i documenti progettuali relativi all'intervento previsto per le valutazioni di competenza, si rappresenta quanto segue.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Villacidro 3", della potenza di picco di 51,3 MWp, per la produzione di mirto e foraggio e per la produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. L'intervento prevede altresì la realizzazione di un cavidotto interrato, MT a 30 kV, per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica Utente di Serramanna ed infine la realizzazione delle opere di connessione alla Rete Nazionale. I territori comunali interessati sono quelli di Villacidro e San Gavino Monreale, nella provincia del Medio Campidano.

Per quanto di competenza del Servizio scrivente, l'elaborato F_Tav. 19 "Elettrodotto di collegamento alla SSE – Individuazione delle interferenze su CTR" identifica gli attraversamenti previsti in corrispondenza degli elementi del reticolo idrografico intercettati dal percorso della linea elettrica in scavo prevista mentre le modalità di attraversamento sono illustrate nell'elaborato F_Tav. 20 "Elettrodo di collegamento alla SSE – Particolari interferenze".

Ciò premesso, constatato il rispetto di quanto previsto nelle NdA del P.A.I. all'art. 21, comma 2, lettera c), si ritiene idonea la tipologia di attraversamento da realizzarsi con tecnica T.O.C. degli elementi idrici intercettati dalla linea elettrica sotterranea, individuati nell'elaborato grafico tavola F_Tav., da mettersi in opera nelle modalità indicate nel "Tipico attraversamento canale idrografico – T.O.C. – Sezione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

longitudinale” riportato nella citata tavola F_Tav. 20, ad una profondità in sub-alveo di 3.00 m. Pertanto questo Servizio esprime **parere favorevole** alla realizzazione dell’intervento sensi ex art. 93 del R.D. 523 /1904.

Tuttavia, oltre alle interferenze censite nel progetto e identificate negli elaborati sopra riportati, l’infrastruttura elettrica interrata intercetta anche i corsi d’acqua denominati “Canale s’Acqua Durcia” e “Sa Gora de is Monnitzis” nel database cartografico regionale di riferimento (rif. Del. n.3 del C.I. Autorità di Bacino regionale del 30.07.2015), rispettivamente tra le interferenze 8/9 e 11/12 individuate nell’elaborato F_Tav. 19 sopra richiamata.

Si prescrive, anche in corrispondenza di queste ulteriori interferenze non individuate negli elaborati progettuali, di adottare modalità compatibili con le disposizioni previste dall’art. 21, comma 2, e/o dall’art. 22 delle NdA del P.A.I.

Per eventuali informazioni pregasi contattare il Coordinatore del settore opere idrauliche e assetto idrogeologico, Dott. Ing. Enrico Gavaudò (tel. 070 6066937; mail: egavaudo@regione.sardegna.it) o il funzionario incaricato dell’istruttoria della pratica di che trattasi, Dott. Giuseppe Piras (tel. 070 6062415; mail: giusepiras@regione.sardegna.it).

Termine iniziale: domanda del 01.12.2022 - Termine per la definizione del procedimento: 30 gg previsto dall’avviso pubblico – Tempo impiegato: 61 gg.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(art. 30, c. 4 della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii.)

Dott. Ing. Costantino Azzena

(firmato digitalmente)

Siglato da :

ENRICO GAVAUDO



Firmato digitalmente da
Costantino Azzena
31/01/2023 17:44:48