



LEGENDA APPARECCHIATURE AT

RIF.	DESCRIZIONE
①	TERMINALE CAVI AT
②	SEZ. TRIP. ORIZZ. 170-245kV LAME DI MESSA A TERRA E COMANDO MOTORIZZATO
③	TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO. N°3 PRESTAZIONI (PROTEZIONI)
④	INTERRUTTORE TRIPOLARE
⑤	TRASFORMATORE DI CORRENTE. N°4 PRESTAZIONI (MISURE E PROTEZIONI)
⑥	SUPPORTO SBARRE TRIPOLARE
⑦	SUPPORTO UNIPOLARE ROMPIRATTA
⑧	TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO. N°1 PRESTAZIONE (MISURE)
⑨	SCARICATORE CON CONTASCARICHE
⑩	TRASFORMATORE DI POTENZA ONAN 80 MVA. YNd11 220+12x1.25/33 kV
⑪	SUPPORTO PER MESSA A TERRA CENTRO STELLA TRASFORMATORE AT
⑫	CASTELLETTO USCITA CAVI MT
⑬	ARMADIO SMISTAMENTO CAVI
⑭	CASSETTA PER SECONDARI TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO (PROTEZIONI)
⑮	CASSETTA PER SECONDARI TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO (MISURE)
⑯	CAVO AT INTERRATO

  

DPA APPARECCHIATURE AT, MT	
14 m	APPARECCHIATURE AT
7 m	APPARECCHIATURE MT
5 m	CAVO AT

REGIONE SARDEGNA  
Provincia del Sulcis Iglesiente

COMUNI DI CARBONIA E IGLESIAS



REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.
1	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	27/05/22	ANTEX	FURNO C.	NASTASI A.
0	EMISSIONE PER COMMENTI	20/05/22	ANTEX	FURNO C.	NASTASI A.

Comititante:  
**IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A.**

Sette Ispire in Plozzate dell'Industria, 40, 00144, Roma  
Partita I.V.A. 05927481000 - PEC: iberdro@renovablesitalia.it  
Società di Progettazione: **Antex group** *ingegneria & innovazione*

Progetto: **PARCO EOLICO "CARBONIA"**

Progettista/Resp. Tecnico: **Dott. Ing. Cesare Furno**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 6130 sez. A

Progettista Elettrico: **Dott. Ing. Antonino Sghonello**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 6105 sez. A

Scopo: **IMPIANTO UTENTE - APA & DPA Elettromeccanica SSEU**

Nome DEL FILE: C20033505-PD-OC-33-01 | Alzevole: 1/1 | Formato: A0 | Livello: **DEFINITIVO**

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP s.p.a.  
E' vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto del suddetto.  
La società tiene i propri diritti a ogni titolo.