



LEGENDA

- INTERRUTTORE AT CON COMANDO MOTORIZZATO
- SEZIONATORE MANUALE AT CON INTERBLOCCO LAME DI TERRA
- SEZIONATORE MOTORIZZATO ROTATIVO AT CON INTERBLOCCO LAME DI TERRA
- SCARICATORE
- TRASFORMATORE DI TENSIONE
- TRASFORMATORE DI CORRENTE
- TRASFORMATORE DI POTENZA (COMMUTATORE SOTTO CARICO MOTORIZZATO)
- TRASFORMATORE SERVIZI AUSILIARI
- GENERATORE ASINCRONO
- FUSIBILE
- INTERRUTTORE MT ASPORTABILE CON COMANDO MOTORIZZATO
- INDICATORE CAPACITIVO PRESENZA TENSIONE
- LAME DI MESSA A TERRA
- INTERRUTTORE AUTOMATICO
- CONTATTORE DI MANOVRA
- SEZIONATORE ROTATIVO CON MESSA A TERRA
- SEZIONATORE ROTATIVO SOTTOCARICO CON MESSA A TERRA
- LAMPADA DI SEGNALEZIONE
- BLOCCO A CHIAVE, CHIAVE LIBERA IN APERTO
- BLOCCO A CHIAVE, CHIAVE LIBERA IN CHIUSO
- CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA/REATTIVA ENTRANTE-USCENTE PER MISURE FISCALI

REGIONE SARDEGNA
Provincia del Sulcis Iglesiente

COMUNI DI CARBONIA E IGLESIAS



REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.
1	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	27/05/22	ANTEX	FURNO C.	NASTASI A.
0	EMISSIONE PER COMMENTI	20/05/22	ANTEX	FURNO C.	NASTASI A.

Comititante:

IBERDROLA RENEWABLES ITALIA S.p.A.

Sette Isole in Piazza dell'Industria, 40, 00144, Roma
Partita I.V.A. 06972481008 - PEC: iberdrola@iberdrola.com
Società di Progettazione

Antex Group

Via Jomica, 16 - Loc. Belvedere - 06100 Sirolo (SR) Tel. 0931.1663409
web: www.antexgroup.it e-mail: info@antexgroup.it

Progetto: **PARCO EOLICO "CARBONIA"**

Progettista/Resp. Tecnico: **Dott. Ing. Cesare Furno**
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 6130 sez. A

Tecnico: **Dott. Ing. Antonino Sighonello**
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 6105 sez. A

Schema: **SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE SSEE E RTN**

Scopo: **DEFINITIVO**

Nome DEL FILE: C20033505-PD-OC-35-01 | Allegato: 1/1 | Fase: AO | Livello: DEFINITIVO

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP S.p.A.
E' vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto del suddetto.
La società tiene i propri diritti e ogni altro diritto.