



Regione Puglia
 Provincia di Taranto
 Comune di Mottola
 

Impianto FV "Mottola"
 Potenza DC 35,522 MWp

Titolo
 KUXNGF5_ElaboratoGrafico_2_05
 Planimetria e dettagli costruttivi cavidotto MT su catastrale - TRATTO 2

Scala	Formato Stampa	Numero documento	Commessa	Fase	Tipo doc.	Progr. doc.	Rev.
1:4000	A2		203606	D	D	0142	01
	Foglio						
	1 di 1						

Committente


SINERGIA GP4
 SINERGIA GP4 S.R.L.
 CENTRO DIREZIONALE, IS. G1, SCC, INT 58
 80143 NAPOLI
 PEC: sinergia.gp4@pec.it
 Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: Ing. Filippo Mercorio

Progettazione


PROGETTO ENERGIA S.R.L.
 Via Serra 8 83031 Ariano Irpino (AV)
 Tel. +39 0820 891313
 www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz
 SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO DI PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	07.09.2020	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	A. CATALDO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO
01	17.12.2020	NOTA REGIONE PUGLIA Prot. ADO 159/01/12/2020 n° 8571	L. CONTE	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO



- LEGENDA**
- Tappetino di usura in conglomerato bituminoso sp. 4 cm eseguito "a tassello" previa fresatura meccanica.
 - Binder in conglomerato bituminoso costipato e ruolato meccanicamente, sp. 10 cm
 - Misto cementato, sp. 15 cm
 - Riempimento in misto granulare vagliato
 - Nastro segnalatore in PVC
 - Plastra di protezione in PVC
 - Sabbia vagliata granulometria EN 13242: fine 0/4
 - Cavi elettrici tipo Airbag Cavidotto Ø90 in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente; resistenza allo schiacciamento 450N; conforme alle normative CEI EN 61396-1 e CEI EN 61396-24
 - Conduttore di terra

LEGENDA
 Cavidotto MT
 Limite foglio catastale