



DISEGNI DI RIFERIMENTO	
PBPT030151	SCHEMA UNIFILARE GENERALE SEZIONE 1
PBPT030152	SCHEMA UNIFILARE GENERALE SERVIZI COMUNI
PBPT030153	SCHEMA UNIFILARE GENERALE SERVIZI GENERALI MOVIMENTAZIONE

NOTE:
 (1)-I valori Preliminari di Vcc sono:
 Vcc tra avvolgimento AT(130kV)/MT(10kV) = 13% a 50MVA
 Vcc tra avvolgimento AT(130kV)/BT(6kV) = 13% a 35MVA
 Vcc tra avvolgimento MT(10kV)/BT(6kV) = 50% a 85MVA

Rev.	Data	At-Sviluppo e Assistenza Impianti	At-Sviluppo e Assistenza Impianti	At-Sviluppo e Assistenza Impianti
00	15 Ottobre 2012			
		Redatto	Approvato	Emesso

Enel
 DIVISIONE GENERAZIONE
 ED ENERGY MANAGEMENT

Oggetto CENTRALE DI PORTO TOLLE
 PROGETTO DI CONVERSIONE A CARBONE
 SCHEMA UNIFILARE
 GENERALE SEMPLIFICATO

Codice disegno AT-SAI | P O T O L L E | A | S I | 0 8 9 | - 0 0 |
 Scala --- | File POAACAS089-00 | Foglio 1 | di 1 |