



LEGENDA

- Terreno di proprietà
- DPA nuovo tratto di linea aerea 132 kV (22 m per parte)
- DPA stazione utente e Terna (14 m per parte dal centro sbarre)
- DPA linea in cavo 132 kV (3.10 m per parte)
- Linea elettrica aerea 132 kV
- Linea elettrica in cavo 132 kV
- Traliccio esistente
- Nuovo traliccio



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



REGIONE
VENETO

COMUNE
DI
ROVIGO

CORTE SAN MARCO

PROGETTO
AGROVOLTAICO
DA 49.004,28 kWp



BENESTARE TERNA
CP 201901310



Elaborato: BEN_TER_PTO_T16
Oggetto: PLANIMETRIA CON DPA SU CTR
Project Manager: **Ing. Giovanni Cis**
Tel. +39 349 0737323
giovanni.cis@ingpec.eu

Studio Ambientale IMQ ambiente Tel. +39 041-5093820 www.ambienteimq.com info@ambienteimq.com	Studio Agroponico Sea Tuscia Srl SPIN OFF ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DELLA TUSCIA Seatusciasrl.com info@seatusciasrl.com	Studio Geologico & Idraulico SIGEO S.a.s. Tel. +39 0425 412542 www.sigeo.info amministrazione@sigeo.info	EPC AIEM Group S.r.l. Tel. +39 0425 471055 www.aiemgroup.com info@aiemgroup.com
Progettazione Elettrotecnica S.T.E. Energy S.r.l. Via Scario 120 - Padova (PD) Tel. +39 049 29 63 900 info@ste-energy.com	Relazione previsionale di impatto acustico Ing. Francesco Tegazzin SIC Studio Tel. +39 340 5860281 info@sicstudio.it	Logistica & Coordinamento Ing. Giuseppe Romani Tel. 333 3009991 ing.groman@gmail.com	Calcoli Strutturali Ing. Stefano Baldo Tel. 349 442244 ing.stefanobaldo@gmail.com

Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
00	Dicembre 2021	Integrazioni commissione PNEC	Mihai Bondac	Ing. Giuseppe Romani	Ing. Giovanni Cis
01	Dicembre 2022	Integrazioni commissione PNEC	Geom. Mihai Bondac	Ing. Roberta Brichese	Ing. Giovanni Cis

Formato: A1
SCALA: 1:5000
Società proponente: **AGROVOLTAICA S.r.l.**
Via Fappi, 21 - 45021 Bado Polesine (RO)
P.IVA: 01601730292 - www.agrovoltaica.it

