NOTE GENERALI:

- L'IDENTIFICATIVO INDICATO ALL'INTERNO DI ◇ SI RIFERISCE AL CODICE DELL'OGGETTO DI MANUTENZIONE
- TUTTI GLI OGGETTI DI MANUTENZIONE INDICATI APPARTENGONO AL CIMPS 01160 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- TUTTI GLI OGGETTI DI MANUTENZIONE INDICATI APPARTENGONO ALL' UNITA' FUNZIONALE 310 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- PER NUMERAZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTI * = 1,2,3,4,5,6,7,8
- I COMPONENTI CONTRASSEGNATI CON ◇ SONO INSTALLATI SUI QUADRI AJM211 (COLONNE AVE 011/061/071/081) E AJM211 (COLONNE AVE 011/021/031/041)
- SI PREVEDE UNA FASE "1" DI TRANSIZIONE NELLA QUALE LE COLONNE: "5-6-7-8-11-12-13" VERRANNO ADIBITE AI NUOVI CLUSTERS, MENTRE LE RESTANTI COLONNE "1-2-3-4-9-10" CONTINUERANNO AD OPERARE PER UNA PARTE DEI VECCHI CLUSTERS CON IL SISTEMA ATTUALMENTE OPERATIVO (SISTEMA INIBIZIONE METANOLO).
- SI PREVEDE UNA FASE "2" NELLA QUALE TUTTE LE COLONNE SARANNO ADIBITE AI NUOVI CLUSTERS.

NOTE:

1- TUTTI I SEGNALI DELLE VALVOLE 310-SDV-081, 310H-FV-1 E DELLA VALVOLA 310-SDV-085 SARANNO MANTENUTI E COLLEGATI ALLE NUOVE VALVOLE.

LEGENDA:

SMANTELLAMENTO FASE "1"

Firmato digitalmente da

Rocco Vincenzo Monaco

CN = Monaco
Rocco Vincenzo
C = IT

APPARECCHIATURE

310-VE-08

SIGLA	310-VE-081
SERVIZIO: COLONNA DI DISIDRATAZIONE	
DIAMETRO ⌀	2202 mm
ALTEZZA TL.	16339 mm
PRESS. BOLLO	73,55 bar
TEMP. BOLLO	-10 +50 C°
FORNITORE	IMS SCARDELLATO
Capacità	55.000 litri
DIS. N.	1029-2697
N° di fabbrica	3991

"Riferimenti a Logiche di controllo e di interblocco" SPC. 011600CIST27016

I-3= Modulo "03350CONSSTOCC"

I-4= Modulo "03350CONSEROG"

310 Col.08 I-2= Sequenza di II° Livello "COLONNA_8"

COMMESSA : NS/18024/R-M01

INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI
PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS
NELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SERGNANO (CR)

TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
00148 ROMA – Viale Castello della Magliana, 68

Riferimento TPIDL						Pag.	Rev
0828260303	0193	PID	00	21	0677	1 of 1	0
Project	Unità	Doc.Type	Disc	Subj	Ser.No		

REV. REV.	DATA DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DISEGN. DRAFT.	CONTR. CHECK'D	APPROV. APPR'D	STATO REVIS. REV. STATUS
15	12/11/2021	EMISSIONE FINALE	S.Tomassini	V.Adduci	/Blank/L'Abitto	CD-FE
15B	15/09/2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE / SMANTELLAMENTO (PER HAZOP)	S.Tomassini	V.Adduci	/Blank/L'Abitto	CD-FE
15A	06/08/2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE / SMANTELLAMENTO	S.Tomassini	V.Adduci	/Blank/L'Abitto	CD-FE
14	MAR. 2013	REVISIONE GENERALE	ANTEA	STOGIT	STOGIT	
13	GEN. 11	REVISIONE DA PROGETTO NUVOLA DI PUNTI	ANTEA	ANTEA		
12	30/04/09	REVISIONE GENERALE	CSI	CSI	STOGIT	
11	25/11/08	REVISIONE PER CATEGORIZZAZIONE PED	CSI	CSI	STOGIT	
10	AGO-06	REVISIONATO COME DA SOPRALUOGO	Raimondi	PORS	STOGIT	
9	20-04-04	REVISIONATO DOVE INDICATO	CSI			
8	12-11-01	REVISIONATO DOVE INDICATO	TM			
7	30-05-98	EMISSIONE FINALE PROGETTO SIM-RVD	RVD	RVD	TESM	
6	10-01-96	REV. PER IDENTIFIC. DdM - EMISSIONE FINALE	ATI			
5	MAGGIO 91	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	I.D.I.			
4	APRILE 90	EMISSIONE PER GARA D'APPALTO DOVE IND. (4)	I.D.I./AB			
3	15-02-90	INSERITA TRACCIATURA PRESSOSTATI	I.D.I./AB			
2	15-05-89	REV. PER AGGIORNAMENTO STRUMENT.	I.D.I./AB			
1	24-11-88	EMESSIONE PER COSTRUZIONE	I.D.I./AB			
0	27-07-88	EMESSIONE PER GARA D'APPALTO	I.D.I./AB	MA/FD		

Stogit — Stoccaggi Gas Italia SpA — Sede Operativa di Crema

CENTRALE GAS SERGNANO

UNITA' 310 COLONNA N°08
DISIDRATAZIONE E MISURA ESISTENTE
(SMANTELLAMENTO E TIE-IN FASE "1")

SCALA SCALE	SOSTITUISCE IL SUPERSEDES N.	SOSTITUITO DAL SUPERSEDED BY N.	AREA IMP. PLANT AREA	UNITA' IMP. PLANT UNIT	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO DOCUMENT IDENTIFIER	FG. / DI SH. / OF
1:/					0116 00 CPFM 12018	08 / 13

MOD.GEN.FRM.014/O

NORMALIZZAZIONE INTERNA / STANDARDIZATION

FILE : 0116-00-CPFM-12018_CD-FE_15_08_13.DWG

SOFTWARE : AUTOCAD LT

UNI A1 (594x841)

Il presente documento e' proprieta' aziendale. La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge/this document is company property. The company lawfully reserves all rights.