NORMALIZZAZIONE INTERNA STANDARDIZATION	DISEGNI DI RIFERIMENTO / REFERENCE DRAWINGS	NUMERO DISEGNO/ DWG. NUMBER
	TIPICI DI INSTALLAZIONE FM	0193-00-BEDQ-12753

VENTI PREV. (DA CONFERMARE)

NOTE:

1) – IN FASE ESECUTIVA L'APPALTATORE DOVRA' VALUTARE LA POSSIBILITA' DI INSTALLARE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUL TETTO DEI CABINATI PER ALIMENTAZIONE CIRCUITI AUSILIARI E LUCI INTERNE
2) – LA POSIZIONE FISICA DEI CORPI ILLUMINANTI ED IL LORO ORIENTAMENTO E' INDICATIVA E DOVRA' ESSERE VERIFICATA DURANTE LA FASE DI INGEGNERIA DI DETTAGLIO
3) – PER I TIPICI DI INSTALLAZIONE VEDERE IL DOCUMENTO 0193-00-BEDQ-12753

CENTRALINA POZZI
T.F.-101
T.F.-103
CABINA STRUM. (NOTA 1)
CONTATORI ENEL
INGRESSO ENEL
CABINA ELE. (NOTA 1)
USCITA DI EMERGENZA
INGRESSO
R=20 mt
D230-FK-001 CANDELA FREDDA
D230-SI-001 BOMBOLE CO2
R=100 mt
D540-PS-001 POZZETTO E POMPA PER SVUOTAMENTO CANTINA
R=50 mt
3000
POZZO 81 D100-DW-811
POZZO 82 D100-DW-812
POZZO 83 D100-DW-813
POZZO 84 D100-DW-814
POZZO XX D100-DW-XXX (SFIATO)
16000
CUNICOLO REGOLATO LINEE IA
USCITA DI EMERGENZA
32003
METANODOTTO SNAM
D390-PD-001-A
D390-PD-001-B
SKID INIBITORE
D390-TF-001
D550-TF-001
D460-VA-001
CUNICOLO REGOLATO LINEE INIBITORE
VASCA
D300-VS-871
D300-VS-851
D300-VS-831
D300-VS-811
D300-VS-821
D300-VS-841
D300-VS-861
D300-VS-881
D190-VR-001 PIG LAUNCHER 18"x20"-1500#RTJ
TETTOIA CENTRALINA
Presenza documenti Allarmanti
Presa aria servizi
POZZO SERGNANO 1
T.F.-102
T.F.-104
CENTRALINA POZZI

LEGENDA:		
SIMBOLO	DESCRIZIONE	TIPICO
	TORRE FARO A CORONA MOBILE CON NR.6 PROIETTORI A LED	L9
	PALINA MONTATA SU BASAMENTO A TERRA CON LAMPADA LED	L1
	PALINA MONTATA SU BASAMENTO A TERRA CON LAMPADA LED ATEX	L1
	LAMPADA LED PER EMERGENZA CON GRUPPO BATTERIA AUTONOMIA 1h	L1
	PALINA MONTATA SU CORRIMANO CON LAMPADA LED ATEX	L2

SIGLA	DESCRIZIONE
D300-VS-811÷881	SEPARATORI GAS-LIQUIDI
D550-TF-001	SERBATOIO DRENAGGI
D460-VA-001	SERBATOIO ARIA STRUMENTI
D100-DW-811÷881	TESTE POZZO 81÷88
D390-TF-001	SERBATOIO INIBITORE
D390-PD-001-A/B	POMPE INIEZIONE INIBITORE SEPARATORI TESTE POZZI
D230-FK-001	CANDELA FREDDA
D230-SI-001	BOMBOLE CO2
D190-VR-001	PIG LAUNCHER
D980-DJW-001÷008	CENTRALINA PNEUMO-OLEODINAMICA
D540-PS-001/002	POMPE ACQUA METEORICA

APPARECCHIATURE POZZO 11 ESISTENTE

PIANTA CHIAVE SCALA 1 : 10000

0 10 20 30

SCALA 1 :200

Firmato digitalmente da
Rocco Vincenzo Monaco
CN = Monaco Rocco Vincenzo
C = IT

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	STATO REVIS.
0	27/01/2022	EMISSIONE FINALE	A. DELBIANCO	L. IANNELLI	F. BIANCHI (PETRELLI)	CO-FE
0A	01/12/2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	A. DELBIANCO	L. IANNELLI	F. BIANCHI (PETRELLI)	CO-FE

COMMESSA : NS/18024/R-M01
INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS NELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SERGNANO (CR)

T.EN Italy Solutions S.p.A. 00148 ROMA – Viale Castello della Magliana, 68

Riferimento T.EN Italy Solutions S.p.A.

Project	Unità	Doc.Type	Disc	Subj	Ser.No	Pag.	Rev
082826C303193	DW	16	32	0310		of 1	1 0

STOGIT

CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS SERGNANO

INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE CLUSTER "D"

SCALA	SOSTITUISCE N.	SOSTITUITO DAL	AREA IMP.	UNITA' IMP.	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO			FG. / di
1:200					0193	00 BEDS 21210		1 / 1

SOFTWARE : AUTOCAD 2000

UNI A0 (1189x841)

MOD.GEN.FRM.014/0 Documento di proprieta' aziendale. La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge. This document is Company property. The Company lawfully reserves all rights.
Questo documento o disegno è proprietà dello STOGIT e non potrà essere, a qualunque titolo, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ceduto, riprodotto, copiato, divulgato o utilizzato senza la sua preventiva autorizzazione scritta, per fini e con modalità diversi da quelli per i quali è specificatamente fornito.