

NUMERAZIONE INTERNA STANDARDIZZATA	DESCRIZIONE DI RIFORNIMENTO / RETROSEGNO DIMANCO	NUMERO DISEGNO / CAV. NUMERO
0193.DW.1683.001	SPERIFICA TECNICA GENERALE RELATIVA ALL'INGEGNERIA D'OPERA	0193.00.BEDS.12748
0193.DW.1332.0410	VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI ELETTRICI	0193.00.BEDS.12749
0193.DW.1624.0411	PLANIMETRIA PERICOLOSI GAS CLUSTER "E"	0193.00.BEDS.12722
0193.DW.1572.0410	PLANIMETRIA PERICOLOSI GAS PRINCIPALE E SEZIONI CLUSTER "E"	0193.00.BEDS.24527
0193.DW.1432.0410	PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE CLUSTER "E"	0193.00.BEDS.21937
0193.DW.1683.0001	PROFILO DI MONTAGGIO LUCE FW	0193.00.BEDS.12753

- NOTE:
- 1) - DISEGNO INDICATIVO. LA POSIZIONE DEI COLLETTORI SARA DEFINITA IN SITO
 - 2) - TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
 - 3) - SARA' RESPONSABILITA' DEL CONTRATTAISTA LA VERIFICA DEL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI TERRA IN ACCORDO ALLE NORME VIGENTI
 - 4) - TRATTO DI RECINZIONE IMPIANTO ESISTENTE DA RIMUOVERE

SIMBOLO	DESCRIZIONE	NOTE
---	CORDA DI RAME NUDA sez. 1x50 mm ²	
---	CORDA DI RAME ISOLATA sez. 1x70 mm ²	
---	CORDA DI RAME NUDA sez. 1x95 mm ²	
---	CORDA DI RAME ISOLATA sez. 1x95 mm ²	
●	CONNESSIONE A CAPOCORDA	
⊖	MORSETTI A COMPRESIONE	
⊕	POZZETTI CON ASTA DI TERRA ISPEZIONABILE	
⊕	DISPENSORE DI TERRA IN ACCIAIO RAMATO COMPLETO L=4.5 m Ø2.5 mm	
■	PIASTRA DI DERIVAZIONE TIPO BTH	

SIGLA	DESCRIZIONE
E300-VS-911-941	SEPARATORI GAS-LIQUIDI
E550-IF-001	SERBATOIO DRENAGGI
E460-WA-001	SERBATOIO ARIA STRUMENTI
E100-DW-911-941	TESTE POZZO 911-94
E390-IT-001	SERBATOIO INIBITORE
E390-PD-001-A/B	POMPE INIEZIONE INIBITORE SEPARATORI TESTE POZZI
E230-FK-001	CANDELA FREDDA
E230-SI-001	BOMBOLE CO2
E190-VR-001	PIG LAUNCHER
E880-EW-001-004	CENTRALINE PNEUMO-OLEODINAMICA
E540-PS-001	POMPA ACQUA METEORICA
E540-TM-001	VASCA ACQUA METEORICA



REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNA	CONTR.	APPROV.	STATO REVIS.
1	11/03/2022	EMMISSIONE FINALE	A. DEBENCO	L. AMBULI	F. BIANCHI	CD-FE
0	27/01/2022	EMMISSIONE FINALE	A. DEBENCO	L. AMBULI	F. BIANCHI	CD-FE
0A	15/11/2021	EMMISSIONE PER COMMENTI	A. DEBENCO	L. AMBULI	F. BIANCHI	CD-FE

INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS
PLANIMETRIA RETE DI TERRA - CLUSTER "E"

CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS SERGNANO

0193 | 00 BEDS 21219 | 1/1

COMMESSA : NS/18024/R-M01
 INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI
 PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS
 NELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SERGNANO (GR)

TEN Italy Solutions S.p.A.
 00148 ROMA - Via Costanzo della Magliana, 68

Riferimento: TEN Italy Solutions S.p.A. Pogg. Rev. 01 1 1
 0828260303193 DW 16 12 0410 OT 1 1
 Project Unit Doc.Type Disc Subj Ser.No

SOFTWARE : AUTOCAD 2020

