



- NOTE:
- 1) - POSIZIONE E NUMERO DELLE APPARECCHIATURE DA DEFINIRE IN FASE DI INGEGNERIA DI DETTAGLIO (DOCUMENTO DA SOTTOPORRE AL CLIENTE PER APPROVAZIONE).
  - 2) - PER DETTAGLI SU RILEVAZIONE INCENDIO E GAS, SISTEMA INERGEN E SISTEMA CO2, VEDI SPECIFICA DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE FIRE & GAS 0193-00-BFST-12801.
  - 3) - PER DETTAGLI VEDI PID n. 0193-00-BPFM-12558.
  - 4) - [Red dashed box with warning symbol]
  - 5) - POSIZIONE E NUMERO DEI RILEVATORI DI FUMO OTTICI NEL CABINATO E NEL SOTTOPAVIMENTO SARÀ DEFINITO IN FASE DI INGEGNERIA DI DETTAGLIO.
  - 6) - LA TIPOLOGIA DELLE APPARECCHIATURE SARÀ IN ACCORDO CON LA CLASSIFICAZIONE D'AREA DOVE VERRANNO INSTALLATE.
  - 7) - IL CAMPO DI AZIONE DEI FONOMETRI SARÀ CONFERMATO IN FASE DI INGEGNERIA DI DETTAGLIO.

LEGENDA ANTINCENDIO

SIMBOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
	USCITE DI SICUREZZA	4
	DIREZIONE DI EVACUAZIONE	-
	AREA DI RACCOLTA PERSONALE	1
	SIRENA ALLERTAMENTO ESTERNO	1
	PULSANTE MANUALE DI EMERGENZA BLOCCO PRODUZIONE	4
	PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO	4
	FONOMETRO	6
	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE (DA 50 kg; CLASSE DI FUOCO: A - B - C)	2
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE (DA 12 kg; CLASSE DI FUOCO: A - B - C)	4
	ESTINTORE PORTATILE A CO2 (DA 5 kg; CLASSE DI FUOCO: B - C)	4
	LTD - SENSORE DI CALORE DI TIPO LINEARE TERMOSENSIBILE (2 COPIE DI CAVI PER OGNI ZONA PROTETTA)	3
	MIR - SENSORE INFRAROSSO MULTISPETTRICO	12
	ZONA PROTETTA CON INERGEN E RELATIVO SISTEMA DI RILEVAZIONE E ALLARME	-

SIGLA	DESCRIZIONE
E300-VS-911+941	SEPARATORI GAS-LIQUIDI
E350-TR-001	SERBATOIO DRENAGGI
E460-VA-001	SERBATOIO ARIA-STRIUMENTI
E100-DW-911+941	TESTE POZZO 91+94
E120-TR-001	SERBATOIO INIBITORE
E120-DP-001-A/B	POMPE INIEZIONE INIBITORE SEPARATORI TESTE POZZI
E230-FK-001	CANDELA FREDDA
E230-SI-001	BOMBOLE CO2
E190-WR-001	PIG LAUNCHER
E980-EW-001+004	CENTRALINE PNEUMO-OLEODINAMICA



DISEGNO VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER RILEVAZIONE INCENDI E GAS E SISTEMI DI PROTEZIONE INCENDIO

REV.	DATA	DETERMINAZIONE	DESEGNA	CONFERMA	APPROVA	STATO REVISIONE
1	14/02/2022	EMERGENZA FINALE	R. DI CANTALUPO	V. ARZUFFI	F. BIANCHI	OK-FI
0	25/01/2022	EMERGENZA FINALE	R. DI CANTALUPO	V. ARZUFFI	F. BIANCHI	OK-FI
0A	05/11/2021	EMERGENZA PER APPROVAZIONE	R. DI CANTALUPO	V. ARZUFFI	F. BIANCHI	OK-FI



COMMESSA : NS/18024/R-M01  
 INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS NELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SERGVANO (GR)

Riferimento: T.EN Italy Solutions S.p.A. Pag. 1 of 1

082826C303193 DW 19 34 0401 1 1 1:200

Project: UnIt Doc.Type: Disc Subj: Ser.No: STANDARDIZZAZIONE INTERNA / STANDARDIZZAZIONE

SOFTWARE : AUTOCAD 2000

FILE: 0193-00-BFDS-12797\_CO-FE\_1.2DWG

UNI AD (1185464)

CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS SERGVANO

INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS LAYOUT RILEVAZIONE E ALLARMI F&G, SISTEMI ANTINCENDIO E VIE DI FUGA - CLUSTER "E"

FILE: 0193-00-BFDS-12797\_CO-FE\_1.2DWG

