



15	16	17	18
NDRMALIZZAZIONE INTERNA	DISEGNI DI RIFERIMENTO		NUMERO DISEGNO
	SIMBOLOGIA PER SCHEMI DI MARCIA - LINEE E PIPING		0193-00-BPFM-12362_CD-FE
	SIMBOLOGIA PER SCHEMI DI MARCIA - STRUMENTAZIONE		0193-00-BPFM-12363_CD-FE
	SIMBOLOGIA PER SCHEMI DI MARCIA - APPARECCHIATURE		0193-00-BPFM-12364_CD-FE
	SIMBOLOGIA PER SCHEMI DI MARCIA - APPARECCHIATURE		0193-00-BPFM-12365_CD-FE
	SIMBOLOGIA PER SCHEMI DI MARCIA - TIPICI VALVOLE		0193-00-BPFM-12366_CD-FE

NOTE GENERALI:

- TUTTI GLI OGGETTI INDICATI APPARTENGONO ALL'UNITA' FUNZIONALE A230 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
- IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'UNITA' SI INTENDE PRECEDUTO DALLA LETTERA A PER INDICARE L'APPARTENENZA AL CLUSTER "A"
- MINIMIZZARE LE PARTI FUORI TERRA.

IL NUMERO DELLE BOMBOLE CO2 DEVE ESSERE IN ACCORDO ALLA SPEC. 12 TEC - FILOSOFIA GENERALE IMPIANTO ANTINCENDIO A CO2 CANDELA DI SFIATO.

NOTE:

1 - T SCARICO PSV = 79.5 °C
T SCARICO BDV = -129.2 °C

LEGENDA:

- ◆ - LIMITE DI FORNITURA COMMITTENTE (STOGIT)
- ◆ - LIMITE DI FORNITURA PACKAGE
- ◆ °C TEMPERATURA "NOTA 1"
- ◆ BAR G PRESSIONE DI PROGETTO

UNITA' A550 DA SERBATOIO A550-TF-001 0193-00-BPFM-12407 A550-162-AG-2"-A02-V

UNITA' A300 DA COLL. PROD/BLOWDOWN 0193-00-BPFM-12402 A230-138-BD-10"-A91H-V

NOTA 1

A230-FK-001

A230-SI-001

A550-119-DR-2"-A81-B

UNITA' A550 A COLL. PROD/BLOWDOWN 0193-00-BPFM-12402

A230-FK-001	
CANDELA FREDDA	
DIAMETRO INTERNO / BASE	mm 254 / 700
ALTEZZA	mm 43000
PRESSIONE DI PROGETTO	barg 8
TEMPERATURA DI PROGETTO	°C 70

A230-SI-001	
BOMBOLE CO2 (ANTINCENDIO)	
-	-
-	-
-	-



COMMESSA : NS/18024/R-M01 INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS NELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SERGNANO (CR) 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68			
Riferimento TPIDL			
082826C303	0193	PID	00 21 0030
Project	Unità	Doc.Type	Disc Subj Ser.No
			Pag. 1 of 1 Rev 0

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	STATO REVIS.
0	05-11-2021	EMISSIONE FINALE	M.NUTARELLI	V.ADDUCI	F.BONDI/EPETROLI	CD-FE
0C	15-09-2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE (PER HAZOP)	M.NUTARELLI	V.ADDUCI	F.BONDI/EPETROLI	CD-FE
0B	24-08-2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	M.NUTARELLI	V.ADDUCI	F.BONDI/EPETROLI	CD-FE
0A	21-06-2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	M.NUTARELLI	V.ADDUCI	F.BONDI/EPETROLI	CD-FE

CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS SERGNANO

INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS

SCHEMA DI MARCIA (P&ID) SISTEMA CANDELA FREDDA CLUSTER "A"

SCALA	SOSTITUISCE IL	SOSTITUITO DAL	AREA IMP.	UNITA' IMP.	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO	FG. / DI
-	-	-	-	A230	0193-00-BPFM-12411	1/1