



B390-PD-002A/B	
POMPE INIEZIONE TEG SEPARATORI TESTA POZZO	
PORTATA DI PROGETTO	l/h 50 (SINGOLA TESTATA)
PRESSIONE DI ASPIRAZIONE	barq 0,2
PRESSIONE DIFFERENZIALE	bar 149,1

15	16	17	18
NORMALIZZAZIONE INTERNA	DISEGNI DI RIFERIMENTO		NUMERO DISEGNO
	SIMBOLOGIA PER SCHEMI DI MARCIA - LINEE E PIPING		0193-00-BPFM-12362_CD-FE
	SIMBOLOGIA PER SCHEMI DI MARCIA - STRUMENTAZIONE		0193-00-BPFM-12363_CD-FE
	SIMBOLOGIA PER SCHEMI DI MARCIA - APPARECCHIATURE		0193-00-BPFM-12364_CD-FE
	SIMBOLOGIA PER SCHEMI DI MARCIA - APPARECCHIATURE		0193-00-BPFM-12365_CD-FE
	SIMBOLOGIA PER SCHEMI DI MARCIA - TIPICI VALVOLE		0193-00-BPFM-12366_CD-FE

- NOTE GENERALI:**
- IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'UNITA' SI INTENDE PRECEDUTO DALLA LETTERA B PER INDICARE L'APPARTENENZA AL CLUSTER "B"
 - IL SIMBOLO RAPPRESENTA UNA PNEUMOVALVOVA APERTA VERSO IL COLLETTORE DI RITORNO AL SERBATOIO.
 - OGNI LINEA DI INIEZIONE E' PROVISTA DI SMORZATORE (SM)
 - TUTTI GLI OGGETTI INDICATI APPARTENGONO ALL'UNITA' FUNZIONALE B390 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
 - MINIMIZZARE LE PARTI FUORI TERRA.

NOTE:



COMMESSA : NS/18024/R-M01
 INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI
 PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS
 NELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SERGNANO (CR) 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68



Riferimento TPID					Pag.	Rev
082826C303	0193	PID	00	31	0126	1 of 1 0
Project	Unità	Doc.Type	Disc	Subj	Ser.No	

ID	DATA	DESCRIZIONE	S.TOMASSINI	V.ADDUCI	F.BANCHI/ETTERLIO	CD-FE
08	11-2021	EMISSIONE FINALE				CD-FE
09	17-09-2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE				CD-FE
09	24-08-2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE				CD-FE
0A	16-07-2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE				CD-FE



CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS SERGNANO

INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS
 SCHEMA DI MARCIA (P&ID) SISTEMA INIEZIONE TEG CLUSTER "B2"

SCALA	SOSTITUISCE IL	SOSTITUITO DAL	AREA IMP.	UNITA' IMP.	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO	FG. / DI
	-	-	-	B390	0193-00-BPFM-12543_CD-FE	1/1