




NOTE:

- 1) - POSIZIONE E NUMERO DELLE APPARECCHIATURE DA DEFINIRE IN FASE DI INGEGNERIA DI DETTAGLIO (DOCUMENTO DA SOTTOPORRE AL CLIENTE PER APPROVAZIONE).
- 2) - PER DETTAGLI SU RIVELAZIONE INCENDIO E GAS, SISTEMA INERGEN E SISTEMA CO₂, VEDI "SPECIFICA DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE FIRE & GAS 0193-00-BFST-12801.
- 3) - PER DETTAGLI VEDI PID n. 0193-00-BPFM-12556.
- 4) - 
- 5) - POSIZIONE E NUMERO DEI RILEVATORI DI FUMO OTTICI NEL CABINATO E NEL SOTTOPAVIMENTO SARÀ DEFINITO IN FASE DI INGEGNERIA DI DETTAGLIO.
- 6) - LA TIPOLOGIA DELLE APPARECCHIATURE SARÀ IN ACCORDO CON LA CLASSIFICAZIONE D'AREA DOVE VERRANNO INSTALLATE.
- 7) - IL CAMPO DI AZIONE DEI FONOMETRI SARÀ CONFERMATO IN FASE DI INGEGNERIA DI DETTAGLIO.

SIMBOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	USCITE DI SICUREZZA	3
	DIREZIONE DI EVACUAZIONE	-
	AREA DI RACCOLTA PERSONALE	1
	SIRENA ALLERTAMENTO ESTERNO	1
	PULSANTE MANUALE DI EMERGENZA BLOCCO PRODUZIONE	-
	PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO	3
	FONOMETRO	6
	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE (DA 50 kg. CLASSE DI FUOCO: A - B - C)	3
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE (DA 12 kg. CLASSE DI FUOCO: A - B - C)	6
	ESTINTORE PORTATILE A CO ₂ (DA 5 kg. CLASSE DI FUOCO: B - C)	4
	LTD - SENSORE DI CALORE DI TIPO LINEARE TERMOSENSIBILE (2 COPPIE DI CAVI PER OGNI ZONA PROTETTA)	4
	MIR - SENSORE INFRAROSSO MULTISPETTRO	20
	ZONA PROTETTA CON INERGEN E RELATIVO SISTEMA DI RILEVAZIONE E ALLARME	-

SCALA 1 :250

DISEGNO VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER
RILEVAZIONE INCENDI E GAS
E SISTEMI DI PROTEZIONE INCENDIO

	CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS SERGNANO
---	--

INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS
LAYOUT RILEVAZIONE E ALLARMI F&G, SISTEMI ANTINCENDIO E VIE DI FUGA - CLUSTER "C"

SCALA	SOSTITUISCE IL	SOSTITUITO DAL	AREA IMP.	UNITA' IMP.	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO		FS. / DI
1:250				0193	00	BFDS 12795	1 / 1

FILE: 0193-00-BFDS-12795_CO-FE_1.DWG