



NOTE GENERALI:

(1) IL PRESENTE SCHEMA DI PROCESSO E' VALIDO IN ASSETTO DI EROGAZIONE E DI INIEZIONE.

(2) IL TAG DI OGNI ITEM HA IL PREFISSO DEL CLUSTER E DELL'UNITA' (ES. B300-VS-651).

NOTE:

(1) PREVEDERE INSTALLAZIONE SAND DETECTOR.

(2) PREVEDERE INSTALLAZIONE DOPPIA PSV.

LEGENDA:

- = VALVOLA DI BLOCCO
- = VALVOLA DI SICUREZZA
- = VALVOLA DI INTERCETTO MANUALE
- = VALVOLA DI CONTROLLO
- X= NOME CLUSTER
YY= N° POZZO, 00 COLLETTORE
ZZ= N° CORRENTE
- SDV = VALVOLA DI BLOCCO
- BDV = VALVOLA DI DEPRESSURIZZAZIONE
- BD = BLOWDOWN
- SV = CHOKE VALVE
- SSV = VALVOLA FONDO POZZO
- = MISURATORE DI PORTATA ULTRASONICO
- = TRATTO ESTERNO / INTERRATO
- = CAMBIO UNITA'

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------------------------------------|------|--|--------|---|---|
| COMMESSA : NS/18024/R-M01 | | INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI | | PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS | | NELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SERGNANO (CR) 00148 ROMA - Viale Castello della Mologna, 68 | |
| Riferimento TPIDL | | | | Pag. | Rev | | |
| 082826C303 | 0193 | PFD | 00 | 10 | 0111 | 1 of 1 | 0 |
| Project | Unità | Doc.Type | Disc | Subj | Ser.No | | |

| | | | | | | |
|------|------------|-----------------------------|-------------|----------|-------------------|------------|
| 0 | 12-11-2021 | EMMISSIONE FINALE | S.TOMASSINI | V.ADDUCI | F.MONDI/ETPERILLO | CD-FE |
| 0B | 24-08-2021 | EMMISSIONE PER APPROVAZIONE | S.TOMASSINI | V.ADDUCI | F.MONDI/ETPERILLO | CD-FE |
| 0A | 02-07-2021 | EMMISSIONE PER APPROVAZIONE | S.TOMASSINI | V.ADDUCI | F.MONDI/ETPERILLO | CD-FE |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | DISEGN. | CONTR. | APPROV. | STATO REV. |

snam **STOGIT** **CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS SERGNANO**

INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS
SCHEMA DI PROCESSO (PFD) POZZI - CLUSTER "B2"

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|-----------|-------------|--------------------------|----------|
| SCALA | SOSTITUISCE IL | SOSTITUITO DAL | AREA IMP. | UNITA' IMP. | IDENTIFICATIVO DOCUMENTO | FG. / DI |
| / | - | - | - | B100-B300 | 0193-00-BPFC-12494 | 1/1 |