

STRALCIO CTR - CARTA TECNICA REGIONALE  
SCALA 1:2.000



STRALCIO ORTOFOTO  
SCALA 1:10.000

**LEGENDA SIMBOLI**

	Confine area contrattualizzata		Recinzione Perimetrale
	Fascia di mitigazione perimetrale - 10 m		Viabilità interna
	Aree escluse dall'intervento		Cabina di trasformazione bTMT
	Cabina O&M		Cabina di raccolta
	Inseguitore monoassiale da 78 moduli		Cabina componenti di ricambio
	Inseguitore monoassiale da 52 moduli		
<b>FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTI E METANODOTTI</b>			
	50 m - Elettrodotti alta tensione - 380 kV		40 m - Elettrodotti alta tensione - 220 kV
	30 m - Elettrodotti Alta tensione - 150 kV		20 m - Elettrodotti media tensione
	10 m - Metanodotto interrato		
<b>VINCOLI</b>			
	Vincolo Paesaggistico - Regimi Normativi		
	Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione Speciale (ZPS)		
	Parchi e Riserve		
<b>FASCE DI RISPETTO DAL CONFINO STRADALE - FUORI DAI CENTRI ABITATI</b> DPR 16 Dicembre 1992, n. 495 - art. 26 (art. 16 Cod. Str.)			
	60 m per le strade di tipo A		
	40 m per le strade di tipo B		
	30 m per le strade di tipo C		
	20 m per le strade di tipo F		
	10 m per le strade vicinali di tipo F		
<b>FASCIA DI RISPETTO DALLE LINEE FERROVIARIE</b> DPR 11 luglio 1980, n. 753 - art. 49			
	30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.		

REGIONE SICILIA  
COMUNE DI BELLASSO (CT) E RAMACCA (CT)


Livello di progettazione/Level of design: **Progetto Definitivo**  
Oggetto/Object: **PROGETTO SIGONELLA**  
**Realizzazione impianto agrovoltaico in area agricola nel Comune di BELLASSO (CT) e RAMACCA (CT) Sottocampo SIGONELLA 3 - 4 - 5 Comune: RAMACCA (CT)**

Elaborato/Drawing: **Definizione aree utili al netto dei vincoli su Carta Tecnica Regionale**

Formato/Size: <b>A0</b>	Scala/Scale: <b>Varie</b>	Codice/Code: <b>MITEPUATAV015A0</b>
Data/Date: <b>21/06/2022</b>	Nome file/File name: <b>MITEPUATAV015A0.pdf</b>	
Revision: <b>00</b>	Date: <b>21/06/2022</b>	Description: <b>Prima emissione</b>

Commissa/Project order: **Progettazione Impianto Fotovoltaico**

Redatto: **Ing. Vincenzo Cucchi**



Committente/Customer: **CARRATOIS S.R.L.**  
Viale Santa Paolina, 141/D, 96100, Siracusa (SR)  
P.IVA: 02050570890

Progettazione e sviluppo/Planning and development: **ICS S.R.L.**  
Via Lorenzo Mascheroni, 5, 20123, Milano (MI)  
+39(0) 0931 999730 - P.IVA: 00485050892



Project Manager: **Ing. Raimondo Barone**