Protezione di massima corrente di fase

51.S1	$I_{>}$ =			
	$T_{>}$ =			
	Tipo Curva			
51.S2	$I_{>>}$ =			
	$T_{>>}$ =			
51.S3	$I_{>>>}$ =			
	$T_{>>>}$ =			

Protezione di massima corrente omopolare

51 N.S1	$I_{0>}$ =			
	$T_{0>}$ =			
51 N.S2	$I_{0>>}$ =			
	$T_{0>>}$ =			

Protezione direzionale di massima corrente omopolare

67 N.S1 =			
67 N.S2 =			

Firmato digitalmente da
Ernesto Diego Marsetti
CN = Marsetti Ernesto Diego
C = IT
GEOLOGIONE N.1538/SE

INTEERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA

MT EMERGENZA

Item Panel Description IP

50000 H01 GREEN 192.168.171.34 | 50000 H02 ORANGE 192.168.171.2 | 50000 H03 ARRIVO ENEL 192.168.171.1

SWITCH

ACQUISIZIONE MISURE — INGRESSI

EN - RI

Arrivo UTILITY

ARANCIONE

Item Panel Description IP

20000 H01 GENERALE -RISERVA- 192.168.171.__ | 20000 H02 SERVIZI 192.168.171.__ | 20000 H03 ACQUA 192.168.171.__ | 20000 H04 MODULO ELETTRICO -01- 192.168.171.__ | 20000 H04 MODULO ELETTRICO -02- 192.168.171.__ | 30000 H01 MODULO ELETTRICO -03- 192.168.171.__ | 30000 H02 MODULO ELETTRICO -04- 192.168.171.__ | H MODULO ELETTRICO -05- 192.168.171.__ | H MODULO ELETTRICO -06- 192.168.171.__ | H MODULO ELETTRICO -07- 192.168.171.__ | 30000 H03 MODULO ELETTRICO -08- 192.168.171.__ | H MODULO ELETTRICO -09- 192.168.171.__ | H MODULO ELETTRICO -10- 192.168.171.__ | H RISERVA 1 192.168.171.__ | 10000 H01 RISERVA 2 192.168.171.__ | 10000 H02 GENERALE -PRIMARIA- 192.168.171.__

SWITCH

Borniera Acqua

CAVO DI COLLEGAMENTO CAVO DI COLLEGAMENTO

OR - SE | OR - AC

1.600kVA (Cosphi 0.9 - 1.440kW - 61.627A)

OR - M1 | OR - M2 | OR - M3 | OR - M4 | OR - M5 | OR - M6 | OR - M7 | OR - M8 | OR - M9 | OR - M10 | OR - M11 | OR - M12

MT PRIMARIA

Item Panel Description IP

10000 H04 ARRIVO ENEL 192.168.171.247 | 10000 H03 RINNOVABILI 192.168.171.246 | 10000 H02 ORANGE 192.168.171.245 | 10000 H01 GREEN 192.168.171.244

SWITCH

INGRESSI — USCITE — UPDC

EN - PR

Arrivo UTILITY

GREEN

Item Panel Description IP

30000 H01 GENERALE -RISERVA- 192.168.171.__ | 30000 H02 SERVIZI 192.168.171.__ | 30000 H03 ACQUA 192.168.171.__ | 30000 H04 MODULO ELETTRICO -01- 192.168.171.__ | 30000 H05 MODULO ELETTRICO -02- 192.168.171.__ | 4000 H01 MODULO ELETTRICO -03- 192.168.171.__ | 4000 H02 MODULO ELETTRICO -04- 192.168.171.__ | H MODULO ELETTRICO -05- 192.168.171.__ | H MODULO ELETTRICO -06- 192.168.171.__ | H MODULO ELETTRICO -07- 192.168.171.__ | 4000 H03 MODULO ELETTRICO -08- 192.168.171.__ | H MODULO ELETTRICO -09- 192.168.171.__ | H MODULO ELETTRICO -10- 192.168.171.__ | H RISERVA 1 192.168.171.__ | 20000 H01 RISERVA 2 192.168.171.__ | 20000 H02 GENERALE -PRIMARIA- 192.168.171.__

SWITCH

Borniera Acqua

GR - SE | GR - AC

1.600kVA (Cosphi 0.9 - 1.440kW - 61.627A)

GR - M1 | GR - M2 | GR - M3 | GR - M4 | GR - M5 | GR - M6 | GR - M7 | GR - M8 | GR - M9 | GR - M10 | GR - M11 | GR - M12

LINEA "VERDE"

LINEA "ARANCIONE"

MODULO ELETTRICO 01 | MODULO ELETTRICO 02 | MODULO ELETTRICO 03 | MODULO ELETTRICO 04 | MODULO ELETTRICO 05 | MODULO ELETTRICO 06 | MODULO ELETTRICO 07 | MODULO ELETTRICO 08 | MODULO ELETTRICO 09 | MODULO ELETTRICO 10 | MODULO ELETTRICO 11 | MODULO ELETTRICO 12

Cabina San Clemente



Susanna Santini
Firmato digitalmente il 23/01/2023 12:46:36 CET

aruba.it
Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG)

Global Cloud Data Center (IT3)
Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG)

Nome Progetto:

DATACENTER -A-

Titolo Tavola:

MEDIA TENSIONE -IT-

N. Tavola:	Riferimento Tavola:
1	**IT**

Scala: -

Data: 29/03/23

Commesso: PSP_DC-A_01.MT

File: PSP-DC-A MT 2019.11.06.DWG

03			Emesso	Emesso F.	
02	26/05/23	Emesso	Emesso F.	Emesso F.	
01	06/11/19	Emesso	Emesso F.	Emesso F.	
Rev.	Data	Modifiche	Disegnato	Controllato	Approvato

Studio Tecnico SASSOLI
Progettazione Impianti Tecnologici