



- Stringhe pannelli FV
- Inverter / Trasformatore
- Quadri di campo
- Collegamenti MT
- Circuito Videosorveglianza
- Recinzione
- Fosso di guardia
- Aree coltivate
- Strade bianche
- fasce verdi perimetrali
- Recinzione
- Elettrdotto AT esistente
- Fascia rispetto AT
- Elettrdotto MT esistente
- Fascia di rispetto MT
- Metanodotto
- Fascia rispetto metanodotto

Sottocampo	N° Moduli	Potenza MWp	Inverter kVA	Trafo kVA
1	4 560	3,1692	2 667	3 500
2	4 560	3,1692	2 667	3 500
3	5 130	3,5654	2 800	4 000
4	4 380	3,0441	2 667	3 500
5	6 180	4,2951	4 000	4 500
6	5 070	3,5237	2 800	3 500
7	3 480	2,4186	2 667	2 500
8	3 420	2,3769	2 667	2 500
9	5 130	3,5654	2 800	4 000
10	4 560	3,1692	2 667	3 500
11	4 680	3,2526	2 800	3 500
12	5 130	3,5654	2 800	4 000
13	4 560	3,1692	2 667	3 500
14	3 990	2,7731	2 667	3 000
15	4 560	3,1692	2 667	3 500
Totale	69390	48,22605		

TAV. 3.2

REVISIONI	DATA	PRIMA EMISSIONE	DESCRIZIONE	SCM	SCM	Quantità
00	4/06/2021			Elaborato	Verificato	0.00
NOME FILE			CODIFICA DELL'ELABORATO			
FV222324-PD_A_3_2_SottocampiOp_Elett			PROGETTO DEFINITIVO			
DOCUMENTO N°			TITOLO			
FV222324-PD_A_3_2_TAV_r00			COMUNE DI MISILISCEMI (TP) - c.da Costa Guardia			
SCALA CAD			SCALA			
1 unità = 1m			SOTTOCAMPI ED OPERE ELETTRICHE			
SCALA			PLANIMETRIA DI PROGETTO FOTOVOLTAICO			
1:2.000			1 / 16			
COMMITTENTE						
			Questo documento contiene informazioni di proprietà Guarrato s.r.l. e deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è stato elaborato. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato. Il presente documento è proprietà di Guarrato s.r.l. and it will have to be used exclusively for the purpose for which it has been prepared. It is expressly prohibited to reprint or use it without the written permission of Guarrato s.r.l. is prohibited.			
PROJECT EXECUTION						
			Via G. del Croci, 10 72022 Lupoio (BT) Mail: info@scmgroup.it Tel: +39 0851 728955			