



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Roma* vedi intestazione digitale

*Class.* 34.43.01/8.265.1/2021

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla Società Fri-el Sun S.r.l.  
[fri-el.sun@legalmail.it](mailto:fri-el.sun@legalmail.it)

*E. p.c.*

Al Servizio II – DG ABAP  
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo  
[sopripa@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopripa@certmail.regione.sicilia.it)

*Oggetto:* **[ID: 8219]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto Agrovoltaiico, denominato "Ciminna", della potenza pari a 57,52 MW con sistema di accumulo da 10 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Villafrati (PA), Mezzojuso (PA) e Ciminna (PA).

Proponente: Fri-el Sun S.r.l.

**Richiesta integrazioni**

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, come di seguito esplicitato anche sulla base delle segnalazioni ricevute dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo con nota prot. 23097 del 06/12/2022, di seguito riportata:

« [...] questa Soprintendenza riscontra la mancanza della VIARCH, fra la documentazione depositata per la valutazione di Impatto Ambientale e necessaria per la valutazione del progetto.

*In attesa di tale documentazione la pratica rimane sospesa tutti gli effetti di legge.»*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**CONSIDERATO** che il Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" con nota prot. int. SSPNRR n. 6621 del 07/12/2023 ha formulato una richiesta integrazioni della documentazione del progetto in valutazione ai fini del contributo istruttorio di competenza, con la quale si chiede:

**Per gli aspetti archeologici:**

- E' necessario assolvere agli adempimenti previsti dalla fase prodromica del procedimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, producendo e trasmettendo la documentazione dettagliatamente elencata al punto 4 e nella tabella 3 dell'allegato 1 del DPCM 14.02.2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati", utilizzando l'applicativo disponibile sul sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia ([http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/))

**Per gli aspetti Paesaggistici si chiede:**

- Approfondimento con la redazione di elaborati cartografici in cui sia rappresentato, in riferimento alle linee guida del P.T.P.R Sicilia approvate con D.A. n. 6080 del 21/05/1999, specificatamente agli ambiti 5 – 6 in cui ricade il progetto in argomento, i beni isolati censiti dalle sopracitate linee, la loro localizzazione rispetto alle aree dell'impianto e le relative distanze, il tracciato delle regie trazzere n. 434 bivio Malvello (Monreale) bivio Cappana-Vicari e n. 67 Ciminna - Prizzi;
- un approfondimento sulla disposizione dei moduli fotovoltaici, in relazione al reticolo idrografico presente nell'area d'intervento come illustrato anche nell'elaborato (SP\_EL02.069\_CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO\_10000\_RO-signed\_signed), e alle norme contenute nel PEARS 2030 approvato con D.G.R. n. 67 del 12/02/2022, in cui al cap. 6.2 del R.A. – Misure di mitigazione e compensazione degli effetti ambientali prescrive: *"Salvaguardia delle aree di impluvio anche minori (rilevabili sulla CTR regionale) con fasce di rispetto dalle sponde di almeno 5÷10 metri per lato"*;
- Un approfondimento riguardante quella parte dell'area d'impianto, definita negli elaborati di progetto *"area ricadente vincolo"*, nonché della SSE utente, che si trovano all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, chiarendo per l'area d'impianto quali interventi sono previsti, e per la SSE utente la compatibilità con il vincolo ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004;
- In riferimento alla proposta delle opere di mitigazione illustrate negli elaborati (SP\_EL02.054\_Opere\_Mitigazione\_Compensazione-signed\_signed) e (SP\_EL02.056\_Tipico\_Interventi\_Mitigazione\_Ambientale\_2-signed\_signed), che dovrà comprendere anche le opere previste per la stazione di trasformazione e consegna rete-utente, si chiede un approfondimento sulla proposta presentata per chiarire la posizione della recinzione rispetto alla soluzione di alberature perimetrali, essendo stata rappresentata in due modi diversi (in uno all'interno e nell'altro all'esterno);
- ulteriori foto-inserimenti, ad integrazione di quelli presenti nell'elaborato (SP\_EL02.014\_Fotoinserimento-signed\_signed), sia da punti panoramici ed elementi notevoli, come individuati nelle linee guida del P.T.P.R Sicilia approvate con D.A. n. 6080 del 21/05/1999, che dovranno essere restituiti con un inquadramento ad altezza d'uomo, in modo da consentire, con riprese dinamiche da più punti lungo la viabilità circostante e



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)




attraverso un confronto *ante* e *post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi, comprendendo anche l'inserimento della vegetazione prevista nell'ambito delle opere di mitigazione e compensazione;

- un elaborato che rappresenti, in relazione agli impatti cumulativi, gli impianti esistenti o in fase di realizzazione, nonché quelli in corso di valutazione sul portale regionale delle valutazioni ambientali e sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE;
- una rappresentazione con foto-simulazioni dello stato dei luoghi *ante* e *post operam* effettuata a partire dai punti di vista (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.) dai quali siano visibili, oltre all'impianto in oggetto, anche gli impianti di altre società. Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti autorizzati, o in corso di valutazione, in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo; l'analisi dovrà essere condotta anche relativamente alla stazione utente comprensiva dell'impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore, in considerazione della presenza di più impianti in corso di valutazione.

Si rimane in attesa di ricevere la suddetta documentazione integrativa che codesto Ministero vorrà richiedere alla Società proponente ai sensi e nei termini dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006, per poter esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di VIA. Tanto si comunica a ogni buon fine anche a codesta Società proponente.

Il funzionario del Servizio V DG ABAP

arch. Francesco Eleuteri 

(tel: 0667234831 /email: [francesco.eleuteri@cultura.gov.it](mailto:francesco.eleuteri@cultura.gov.it))

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

(\*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)  
IL DIRIGENTE  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(\*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)