PARTICOLARE CARTELLO TRIFACCIALE PER SEGNALAZIONE VIE DI FUGA

Vista Posteriore



Vista in prospetto
Scala 1:20



SPINA CEE 2P+T IP 67
ALIM. 230V 50Hz

IL CAVO DI ALIMENTAZIONE 230Vac IN DERIVAVAZIONE DALLA DORSALE DOVRA' ESSERE DOTATO DI PRESA CEE 2P+T IP 67

Vista Laterale



Scala 1:10



Scala 1:10



Vista Superiore



Vista Inferiore



CARTELLO LUMINOSO A LED CON BASE TRIANGOLARE IN ACCIAIO INOX AISI316 Dim. base 600x600x600 H1000mm CARATTERISTICHE ELETTRICHE - GRADO DI PROTEZIONE IP65 - CLASSE DI ISOLAMENTO II
IL SEGNALE A LUCE DIFFUSA FUNZIONA MEDIANTE LED A CONTATTO DI UNA LASTRA IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE INGABBIATA IN UNA STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 316. IL SEGNALE DOVRÀ ESSERE RIVESTITO CON UNA PELLICOLA RETRORIFLETTENTE RIPORTANTE IL PITTOGRAMMA DI USCITA ALL' APERTO CON LE RELATIVE DISTANZE DAGLI IMBOCCHI DELLA GALLERIA, COMPLETO DI ASOLE DI FISSAGGIO A PARETE MEDIANTE BARRA FILETTATA. IL PRODOTTO DOVRÀ RISPONDERE ALLE SEGUENTI NORME: EN 12899-1, CEI 214-2/1, EN 60529 E DIRETTIVA 73/23 CEE

Schema Elettrico a Blocchi



Schema Elettrico Multifilare



PARTICOLARE CARTELLO PER SEGNALAZIONE USCITA DI EMERGENZA

Vista Posteriore
Scala 1:20

Vista Anteriore
Scala 1:20



Vista Laterale
Scala 1:20



Vista Superiore
Scala 1:20

Vista Inferiore
Scala 1:20



Scala 1:10



- Dimensione superficie luminosa 605x605 mm
- Alimentazione 230 Vac
- Potenza complessiva led 32 W
- Potenza mediante fusibili 5x20 in scatola di derivazione IP65
- Classe di isolamento I
- Classe di luminanza L2
- Classe di uniformità U3
- Classe di rifrangenza pellicola Classe 2^ speciale
- Classe di resistenza al fuoco del policarbonato Classe 1
- Spessore lastra policarbonato 4 mm
- Materiale profilo alluminio
- Grado di protezione IP 66

Schema Elettrico a Blocchi
Lampade



Schema Elettrico Multifilare



anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

E45 - SISTEMAZIONE STRADALE DEL NODO DI PERUGIA
Tratto Madonna del Piano - Collestrada

PROGETTO DEFINITIVO | PG 372

ANAS - DIREZIONE TECNICA

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Marco Leonardi
Ordine Geologi
Regione Lazio n. 1541

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Santo Salvatore Vermiglio
Ordine Architetti
Provincia di Reggio Calabria n. 1270

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alessandro Micheli

VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO
Arch. Pianif. Marco Colazza

I PROGETTISTI SPECIALISTICI
Ing. Ambrogio Signorelli
Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. A35111

Ing. Moreno Panfili
Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. A26571

Ing. Giovanni C. Alfieri e Ing. Dalena Simone
Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. 14069

Ing. Giuseppe Resta
Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. 20629

PROGETTAZIONE ATI:
(Mandataria) GPI INGEGNERIA — GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl
(Mandante) cooprogetti
(Mandante) engeko
(Mandante) SAIM — Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INNTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12)
Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035

IMPIANTI TECNOLOGICI
Galleria Naturale
Impianto SOS e segnaletica luminosa
Particolari costruttivi – Tavola 1 di 3

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV.PROG.	ANNO	T00IM03IMPDC11_A		
DTPG372	D	22	CODICE ELAB. T00IM03IMPDC11	A	varie

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B					
A	Emissione	Ottobre '22	Salvi	Panfili	Guiducci