



**LEGENDA**

|      |  |
|------|--|
| ●    | Posizione aerogeneratori                 |
| IRxx | Nome aerogeneratori                      |
| —    | 1 Terna (IR Melissa Strongoli)           |
| —    | 2 Terna (IR Melissa Strongoli)           |
| —    | 3 Terna (IR Melissa Strongoli)           |
| —    | 4 Terna (IR Melissa Strongoli)           |
| —    | 4 Terna Esistenti (IR Melissa Strongoli) |
| —    | 1 Terna (IR Melissa S.Francesco)         |
| —    | 2 Terna (IR Melissa S.Francesco)         |
| —    | 3 Terna (IR Melissa S.Francesco)         |
| —    | 4 Terna (IR Melissa S.Francesco)         |
| ■    | Stazione Elettrica Produttore Strongoli  |
| ■    | Stazione Elettrica Produttore Melissa    |
| ■    | Cabine di Smistamento Esistenti          |
| ■    | Cabina di Smistamento Nuova              |
| □    | ID estremità delle tratte                |

| Nome tratta   | Lunghezza scavo (compreso +5%) | Tipologia strada | Tipologia terne                            | Sezione tipo | Tipologia viabilità                     |
|---------------|--------------------------------|------------------|--|--------------|---|
| a-IR013       | 137                            | Misto            | 1 linea da 3x1x300                         | 1-M          | Viabilità di Parco                      |
| a-b           | 399                            | Misto            | 1 linea da 3x1x300                         | 1-M          | SC Torre Melisa                         |
| b-IR014       | 16                             | Misto            | 2 linee da 3x1x300                         | 2-M          | Viabilità di Parco                      |
| b-c           | 546                            | Misto            | 1 linea da 3x1x300                         | 1-M          | Strada comunale Torre Melisa            |
| c-d           | 977                            | Misto            | 1 linea da 3x1x300                         | 1-M          | SC Cresta Basileisco-Viabilità di Parco |
| d-IR18        | 26                             | Misto            | 2 linee da 3x1x300                         | 2-M          | Viabilità di Parco                      |
| d-IR19        | 693                            | Misto            | 1 linea da 3x1x300                         | 1-M          | SC Cresta Basileisco-Viabilità di Parco |
| c-e           | 68                             | Misto            | 2 linee da 3x1x300                         | 2-M          | SC S. Basileisco-Viabilità di Parco     |
| e-IR15        | 525                            | Misto            | 1 linea da 2x(3x1x400), 2 linee da 3x1x300 | 4-M          | Viabilità di Parco                      |
| e-f           | 189                            | Misto            | 1 linea da 2x(3x1x400), 2 linee da 3x1x300 | 4-M          | SC S. Basileisco-Viabilità di Parco     |
| f-g           | 158                            | Misto            | 1 linea da 2x(3x1x400), 1 linea da 3x1x300 | 3-M          | SC S. Basileisco-Viabilità di Parco     |
| g-h           | 84                             | Misto            | 1 linea da 2x(3x1x400), 1 linea da 3x1x300 | 3-M          | Viabilità di Parco                      |
| h-IR17        | 231                            | Misto            | 1 linea da 2x(3x1x400), 2 linee da 3x1x300 | 4-M          | Viabilità di Parco                      |
| h-IR20        | 1486                           | Misto            | 1 linea da 3x1x300                         | 1-M          | Viabilità di Parco                      |
| g-i           | 1775                           | Misto            | 2 linee da 2x(3x1x400)                     | 4-M          | SC S. Basileisco-Viabilità di Parco     |
| h-i           | 215                            | Asfalto          | 2 linee da 2x(3x1x400)                     | 4-A          | SC S. Cornina                           |
| I-SSE Melissa | 32                             | Misto            | 2 linee da 2x(3x1x400)                     | 4-M          | Strada di Accesso SSE                   |

**"IR MELISSA STRONGOLI"**  
 Integrale ricostruzione dei Parchi Eolici Melissa Strongoli e Melissa San Francesco (KR)  
 - Intervento di Repowering con sostituzione degli aerogeneratori esistenti e relativa riduzione del numero delle macchine  
 Comuni di Melissa e Strongoli (KR)

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| COMMITTENTE<br><br>Edison Rinnovabili S.p.A.                |  | PROGETTAZIONE<br><br>Hydra Engineering s.p.a.<br>Ing. Mariano Galbo<br>N. 724<br> |                  |
| TITOLO ELABORATO<br>LAYOUT CAVIDOTTI<br>DIVISIONE IN TRATTE |  | SCALA<br>1:10.000   | COMMESSA<br>1373 |
| CODIFICA DOCUMENTO  |  | DATA<br>OTTOBRE 2022  |                  |
| PRIMA EMISSIONE   |  | REDATTO<br>AB   | VERIFICATO<br>VF |
| DESCRIZIONE   |  | DATA  | APPROVATO<br>MG  |

Questo disegno non può essere riprodotto, né utilizzato altrove, né ceduto a terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto degli autori

