

CAVA DI FRANTUMAZIONE DP02

POS.	DESCRIZIONE FABBRICATI E MANUFATTI
1	SPOGLIATOI E DOCCE
2	SERVIZI IGIENICI
3	UFFICI
4	MAGAZZINO
5	OFFICINA
6	CABINA ENEL
7	POZZO
8	VASCA ACQUA INDUSTRIALE E ANTINCENDIO
9	POSTEGGIO
10	AREA LAVORO
11	PESA A PONTE
12	LAVAGGIO GOMME
13	FONDAZIONE IMPIANTO PRIMARIO COCIV
14	TUNNEL IN C.A. (0-120 mm)
15	FONDAZIONE MACCHINE FRANTUMAZIONE
16	FONDAZIONE MACCHINE FRANTUMAZIONE
17	PLATEA CUMULI DOPPI (0-3 mm)
18	FONDAZIONE MACCHINE FRANTUMAZIONE
19	FONDAZIONE MACCHINE FRANTUMAZIONE
20	PLATEA CUMULO (0-5 mm)
21	FONDAZIONE MACCHINE FRANTUMAZIONE
22	PLATEA n° 6 CUMULI + TUNNEL E MURI IN C.A.
23	FONDAZIONE MACCHINE
24	TUNNEL E MURI IN C.A.
25	FONAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
26	PLATEA E MURO PRESSATURA FANGHI

LEGENDA

POZZETTO DI SMISTAMENTO 40x40 cm VALVOLATO

RETE IDRICA

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' ø250

CAMICIA DI PROTEZIONE INCROCIO CON IMPIANTO FOGNIARIO

PUNTO DI SEZIONAMENTO IN POZZETTO IN c.a.v. 40x40 cm CON CHIUSINO CARRABILE IN GHISA VALVOLATO

POZZETTO CON CONTATORE CARRABILE MIS. 120x120 cm

ATTACCO A BAIONETTA PER IRRIGAZIONE

ALLACCIAMENTO UTENZA IDROPOTABILE ø160

TUBAZIONE RETE ACQUA INDUSTRIALE IN PEAD PN 10 ø90

POZZO

VASCA DI ACCUMULO E SOLLEVAMENTO RETE IDRICA

RETE ANTINCENDIO

VASCA DI ACCUMULO E SOLLEVAMENTO RETE ANTINCENDIO

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' ø250

COLONNINA IDRANTE PER ANTINCENDIO UNI 70

RETE ACQUE REFLUE

COLLETTORE ACQUE NERE IN PVC, PENDENZA MINIMA i=0.5% TUBO IN PVC ø160/200/250/300 mm

POZZETTO DI RACCOLTA IN c.a.v., 40x40 cm SIFONATO

POZZETTO DI ISPEZIONE in c.a.v. 80x80 cm CON CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

VASCA IMHOFF da 5 ABITANTI EQUIVALENTI

FILTRO ANAEROBICO

POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Cava-Riqualificazione Ambientale Isoverde
Rete di impianti idro-sanitari 1/2

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv Ing. G. Guagnozzi		1 : 200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 1	E	C V	P 9	D P 0 2 0 0	0 0 1	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integrativo	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	COCIV	23/05/2012	COCIV	29/05/2012	E. Pagani	31/05/2012	Ettore Pagani ORDINE INGEGNERI DI MILANO n. 15408

Jn. Elab.	Nome File: IG51-01-E-CV-PP-DP02-00-001-A00
	CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1