



Legenda

	Aerogeneratore di progetto
	Cavidotto MT 30kV - Linea 1 - AG06, AG01, AG02, SE
	Cavidotto MT 30kV - Linea 2 - AG03, SE
	Cavidotto MT 30kV - Linea 3 - AG07, AG04, AG05, SE
	Cavidotto MT 30kV - Linea 4 - AG10, AG08, AG11, SE
	Cavidotto MT 30kV - Linea 5 - AG09, SE
	Cavidotto AT 150kV - SE Giave - SE Ittiri
	SE di trasformazione 30/150kV Giave
	SE di trasformazione 30/150kV Ittiri
	Ampliamento SE Terna "Ittiri" 150/380 kV
	SE Terna "Ittiri" 150/380 kV

Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico da 66 MW nei Comuni di Giave-Cossuone-Chermule (SS) con opere di connessione nel Comune di Ittiri (SS)

PropONENTE	Aregu Wind Srl Via Sardegna, 40 00187 Roma P.IVA/C.F. 16181131009																			
PROGETTAZIONE	INSE Via Michelangelo, 71 00129 Napoli TEL.081 579 7998 mail: tecnico.inse@gmail.com	Amm. Francesco Di Maso Ing. Luigi Mastardina Ing. Pasquale Esposito Ing. Nicola Galdero																		
ELABORATO	Nome Elaborato: Inquadramento IGM 1:25.000																			
REVISIONI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Data</th> <th>Oggetto della revisione</th> <th>Elaborato</th> <th>Verificato</th> <th>Approvato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>Ottobre 2022</td> <td>SPOSTAMENTO WTG AG03</td> <td>INSE s.r.l.</td> <td>F. Di Maso</td> <td>Aregu Wind Srl</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>Febbraio 2022</td> <td>PRIMA EMISSIONE</td> <td>INSE s.r.l.</td> <td>F. Di Maso</td> <td>Aregu Wind Srl</td> </tr> </tbody> </table>		Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborato	Verificato	Approvato	02	Ottobre 2022	SPOSTAMENTO WTG AG03	INSE s.r.l.	F. Di Maso	Aregu Wind Srl	00	Febbraio 2022	PRIMA EMISSIONE	INSE s.r.l.	F. Di Maso	Aregu Wind Srl
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborato	Verificato	Approvato															
02	Ottobre 2022	SPOSTAMENTO WTG AG03	INSE s.r.l.	F. Di Maso	Aregu Wind Srl															
00	Febbraio 2022	PRIMA EMISSIONE	INSE s.r.l.	F. Di Maso	Aregu Wind Srl															
SCALA	1:25.000																			
FORMATO	A0	Codice Pratica: S244 Codice Elaborato: IT-VesGla-Clp-EW-DW-01																		