Inquadramento impianto agrofotovoltaico - Scala 1:2000

Sezione tipo posa cavo ENEL BT - Scala 1:10



Sezione tipo posa cavo ENEL MT - Scala 1:10



LEGENDA

- Recinzione impianto agro-fotovoltaico
- Fasce arboree perimetrali impianto agro-fotovoltaico
- Fascia arborea perimetrale esterna alla recinzione
- Vetegazione esistente autoctona
- Strade e piazzali impianto agro-fotovoltaico
- Cancello di accesso impianto agro-fotovoltaico
- Struttura porta moduli fotovoltaici tipo A 30x2
- Struttura porta moduli fotovoltaici tipo B 15x2
- Power Station
- Cabina ausiliaria
- Cabina di raccolta a 36 kV
- Cavi interrati 36 kV - Da impianto agro-fotovoltaico a Cabina Utente
- Cavi interrati 36 kV - Da Cabina Utente a Stazione RTN
- Stazione RTN "Olmedo" 380/150/36 kV
- Cabina Utente 36kV
- Linee BT da dismettere
- Linea BT da interrare
- Linea BT interrata - nuovo percorso elettrodotto
- Linea MT da interrare
- Linea MT interrata - nuovo percorso elettrodotto

COMMITTENTE

Geo Rinnovabile S.r.l.
Via Sebastiano Caboto, 15
20094 Corsico (MI)

wood.

STUDIO DI PROGETTAZIONE

SCM INGEGNERIA

Dott. Ing. Sebastiano Cannizzaro n° 1220

REV.	DATE	DESCRIPTION	DR	CHK	APP.
0	OTT-22	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO	SC	MA	FM

REVISIONS

Impianto agro-fotovoltaico "Padalazzu" da 96.135 kWp ed opere connesse Comune di Sassari (SS)

APPROVED FOR CONSTRUCTION
DWG. REV.: DATE:
SIGNATURE:
ORDER N°:
SUPPLIER:
CONTRACT N°: OBIN1015A
SUBPROJECT CODE:
THE DWG. SUPERVISED BY: SCALE: 1:2000
CAD:
THE DWG. SUPERVISERS:
FIM DWG N°: REV.:
SHEET: OF

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE ELETTRICHE DI UTENZA

OBJECT:

TAV. 29c
Identificazione interferenze opere progettuali con linee aeree

Questo documento è di proprietà di Geo Rinnovabile S.r.l. e è detenore certifica che il documento è stato rilasciato legittimamente.
Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Geo Rinnovabile S.r.l.

CAD FILE NAME: B41+1700