Committente:

Akra Wind Srl

Akra Wind Srl
Via Sardegna, 40
00187 Roma
P.IVA/C.F. 16277251001

Titolo del Progetto:

Parco Eolico Akra Wind sito nel Comune di Canicattì (AG)

Documento:

Pianta, prospetti, sezioni edificio sottostazione

N° Documento:

IT-VesAKR-BFP-EW-DW-007

Scala: **varie**

Progettista:

Via Degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) - Italy
tel (+39) 0805046361
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico
ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni
ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Tommaso MANCINI
ing. Margherita DEBERNARDIS
ing. Fabio MASTROSERIO
ing. Martino LAPENNA
ing. Nunzia ZECCHILLO
ing. Miriam MATARRESE
ing. Roberta ALBANESE
ing. Mariano MARSEGLIA
ing. Giuseppe Federico ZINGARELLI
ing. Dionisio STAFFIERI

Responsabile commessa
ing. Danilo POMPONIO

Pomponio
Danilo
28.09.2022
15:13:30
GMT+01:00

REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	30/07/2022	Emissione	Lapenna	Mancini	Pomponio
01					
02					
03					
04					
05					



Planimetria sottostazione - Scala 1:200

LEGENDA APPARECCHIATURE

SIGLA	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA *
1	NEUTRO TN
2	CASTELLETTO RISALITA CAVI MT
3 -TR	TRASFORMATORE 150 ±10X1,5%/30 KV ONAN/ONAF-GRUPPO VETTORIALE YNd11
4 -Z1.TR	SCARICATORE
5 -TVI.TR	TV INDUTTIVO ISOLATO IN SF6
6 -TA.TR	TA ISOLATO IN SF6
7 -152.TR	INTERRUTTORE TRIPOLARE MOTORIZZATO
8 -189.TR	SEZIONATORE TRIPOLARE MOTORIZZATO
9	SUPPORTO SBARRE
10 -189.L	SEZIONATORE TRIPOLARE MOTORIZZATO
11 -TA.L	TA ISOLATO IN SF6
12 -152.L	INTERRUTTORE TRIPOLARE MOTORIZZATO
13 -TVI.L	TV INDUTTIVO ISOLATO IN SF6
14 -189.L	SEZIONATORE TRIPOLARE A PANTOGRAFO MOTORIZZATO, CON LAME DI TERRA
15	TERMINALE

* LE CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE POTREBBERO CAMBIARE IN FASE ESECUTIVA



Prospetti fabbricato - Scala 1:100