



Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-AC - ARIA COMPRESSA

Stato: E

Data richiesta	ODM	Macchina	Descrizione	Piano	Descrizione	Tempo Prev.	Tempo Eff.	Data manut. eseguita	OK / KO	Firma operatore
* 01/12/2021	111.973.593	19.SCCARR	SALA COMPRESSORI CARROZZERIA	280	PULIZIE CIVILI AREE FENICE:- SALA COMPRESSORI CARROZZERIA	0:00				
* 01/12/2021	111.973.594	19.SCPRESSE	SALA COMPRESSORI PRESSE	280	PULIZIE CIVILI AREE FENICE:- SALA COMPRESSORI PRESSE-IDAC- IREO	0:00				
* 03/12/2021	112.129.389	19.ACCC4	COMPRESSORE 4 - ATLAS ZR 900 VSD	0	Giunto gommato bucato	0:00				
* 03/12/2021	112.129.587	19.ACCC4	COMPRESSORE 4 - ATLAS ZR 900 VSD	0	Pulsante d'emergenza non funzionante	0:00				
* 05/12/2021	111.970.344	19.ACCA8L	ANELLO 8L	10	Verifica anello 8 L aria compressa Carrozzeria	0:00				
* 05/12/2021	111.970.346	19.ACCA8V	ANELLO 8V	10	Verifica anello 8 V aria compressa Carrozzeria	0:00				
* 05/12/2021	111.970.348	19.ACCA9	ANELLO 9	10	Verifica anello 9 aria compressa Carrozzeria	0:00				
* 05/12/2021	111.970.330	19.ACCACT	ANELLO ARIA CENTRALE TERMICA	10	Verifica anello aria compressa centrale termica	0:00				
* 06/12/2021	111.969.904	19.A51-ACP	ARIA COMPRESSA PRESSE	10	VERIFICA TRIMESTRALE CONTENUTO KIT CONTENIMENTO SVERSAMENTI SALA COMPRESSORI DI PRESSE	0:00				
* 06/12/2021	111.969.908	19.A51-ACP	ARIA COMPRESSA PRESSE	20	VERIFICA CONTENUTO CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (PRESIDIO TV SUD)	0:00				
* 06/12/2021	111.973.868	19.A51-ACP	ARIA COMPRESSA PRESSE	600	CONTROLLO TRIMESTRALE LUCI DI EMERGENZA E PROVA BATTERIE	0:00				
* 06/12/2021	111.970.337	19.ACCAVEFC	FILTRI CERAMICI ARIA VERNICIATURA	10	RILIEVO TRIMESTRALE DELTA P SU FILTRI CERAMICI	0:00				
* 06/12/2021	111.970.600	19.ACP-DLO	DOCCIA LAVAOCCHI - SALA COMPRESSORI PRESSE	10	VERIFICA MENSILE LAVAOCCHI - SALA COMPRESSORI PRESSE (IMP ESTERNI)	0:00				
* 06/12/2021	111.978.208	19.LUCI_EMERGENZA_PRESSE	LUCI EMERGENZA SALA COMPRESSORI PRESSE	10	Verifica impianto luci emergenza / notturne uffici	0:00				
* 06/12/2021	111.971.935	19.SCALESCC	SCALE IN DOTAZIONE ALLA SALA COMPRESSORI CARROZZERIA	10	VERIFICA MENSILE SCALE IN DOTAZIONE ALLA SALA COMPRESSORI CARROZZERIA	0:00				
* 07/12/2021	112.075.275	19.ACCC4	COMPRESSORE 4 - ATLAS ZR 900 VSD	20	Manutenzione programmata - ZR900 - compressore n°4 carrozzeria	0:00				
* 07/12/2021	111.970.411	19.ACCCM	COMPRESSORE EMERGENZA	10	PIANO DI MANUTENZIONE COMPRESSORE DI EMERGENZA SALA COMPRESSORI CARROZZERIA	0:00				
* 09/12/2021	112.057.339	19.ACPC1.1	COMPRESSORE 1 - ATLAS ZH 1250+	30	Manutenzione programmata - ZH15000 - compressore n°1 Presse	0:00				
* 09/12/2021	111.971.911	19.SCCARR-DAE	Defibrillatore	10	Manutenzione ordinaria defibrillatore Sala Compressori Carrozzeria	0:00				
* 09/12/2021	112.129.776	19.ACCC2.1	COMPRESSORE 2 - ATLAS ZH15000 +	0	Compressore in blocco	0:00				
* 10/12/2021	111.970.436	19.ACCE1	ESSICCATORE 1 - PARKER HIROSS	40	MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESSICCATORE N°1 CARROZZERIA	0:00				



Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-AC - ARIA COMPRESSA

Stato: E

Data richiesta	ODM	Macchina	Descrizione	Piano	Descrizione	Tempo Prev.	Tempo Eff.	Data manut. eseguita	OK / KO	Firma operatore
* 10/12/2021	111.970.366	19.ACCE2	ESSICCATORE 2 - PARKER HIROSS	40	MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESSICCATORE N°2 CARROZZERIA	0:00				
* 10/12/2021	111.970.383	19.ACCE3	ESSICCATORE 3 - PARKER HIROSS	40	MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESSICCATORE N°3 CARROZZERIA	0:00				
* 10/12/2021	111.970.400	19.ACCE4	ESSICCATORE 4 - PARKER HIROSS	40	MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESSICCATORE 4 CARROZZERIA	0:00				
* 10/12/2021	112.115.103	19.ACCFCA	FILTRI CAMERA ASPIRAZIONE	10	SOSTITUZIONE FILTRI E PULIZIA DELLA CAMERA DI ASPIRAZIONE	0:00				
* 10/12/2021	111.970.549	19.ACPE1	ESSICCATORE 1 - PARKER HIROSS	40	MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESSICCATORE N°1 PRESSE	0:00				
* 10/12/2021	111.970.564	19.ACPE2	ESSICCATORE 2 - PARKER HIROSS	40	MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESSICCATORE N°2 PRESSE	0:00				
* 10/12/2021	111.970.578	19.ACPE3	ESSICCATORE 3BIS - PARKER HIROSS	40	MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESSICCATORE 3 BIS PRESSE	0:00				
* 10/12/2021	112.129.862	19.ACCRV4	TORRE EVAPORATIVA ILMED 4	0	Non si avviano i ventilatori torre 4 Carrozzeria da sistema.	0:00				
* 10/12/2021	112.129.881	19.ACPE1	ESSICCATORE 1 - PARKER HIROSS	0	Essiccatori presse: Valvole di sicurezza da sostituire	0:00				
* 10/12/2021	112.129.882	19.ACPE2	ESSICCATORE 2 - PARKER HIROSS	0	Essiccatori presse: Valvole di sicurezza da sostituire	0:00				
* 10/12/2021	112.129.883	19.ACPE3	ESSICCATORE 3BIS - PARKER HIROSS	0	Essiccatori presse: Valvole di sicurezza da sostituire	0:00				
* 10/12/2021	112.129.884	19.ACCE1	ESSICCATORE 1 - PARKER HIROSS	0	Essiccatori carrozzeria: Valvole di sicurezza da sostituire	0:00				
* 10/12/2021	112.129.885	19.ACCE2	ESSICCATORE 2 - PARKER HIROSS	0	Essiccatori carrozzeria: Valvole di sicurezza da sostituire	0:00				
* 10/12/2021	112.129.886	19.ACCE3	ESSICCATORE 3 - PARKER HIROSS	0	Essiccatori carrozzeria: Valvole di sicurezza da sostituire	0:00				
* 10/12/2021	112.129.887	19.ACCE4	ESSICCATORE 4 - PARKER HIROSS	0	Essiccatori carrozzeria: Valvole di sicurezza da sostituire	0:00				
* 13/12/2021	111.971.897	19.SCCARR	SALA COMPRESSORI CARROZZERIA	290	VERIFICA PRESENZA LIQUIDI VASCHE DI CONTENIMENTO SERBATOI ADDITIVAZIONE SALA COMPRESSORI CARROZZERIA	0:00				
* 13/12/2021	111.971.921	19.SCPRESSE	SALA COMPRESSORI PRESSE	290	VERIFICA PRESENZA LIQUIDI VASCHE DI CONTENIMENTO SERBATOI ADDITIVAZIONE SALA COMPRESSORI PRESSE	0:00				
* 14/12/2021	112.130.157	19.ACCC2.1	COMPRESSORE 2 - ATLAS ZH15000 +	0	SALA CARROZZERIA COMPRESSORE NR. 2 ALLARME PER SOVRACCARICO MOTORE	0:00				
* 14/12/2021	112.130.158	19.ACCC5.1	COMPRESSORE 5 - ATLAS ZH15000	0	SALA CARROZZERIA COMPRESSORE NR. 5 RISCONTRATO COPIOSA PERDITA DI OLIO TRA GLI STADI ED IL MOTORE	0:00				
* 15/12/2021	111.970.448	19.ACCRADD	Sistema additivazione acqua Torri Evaporative Sala Compressori Carrozzeria	20	ANALISI CHIMICO/FISICHE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO	0:00				
* 15/12/2021	111.970.612	19.ACPRADD	Sistema additivazione acqua Torri Evaporative Sala Compressori Presse	20	ANALISI CHIMICO/FISICHE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI	0:00				



Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-AC - ARIA COMPRESSA

Stato: E

Data richiesta	ODM	Macchina	Descrizione	Piano	Descrizione	Tempo Prev.	Tempo Eff.	Data manut. eseguita	OK / KO	Firma operatore
* 15/12/2021	112.130.173	19.ACCE1	ESSICCATORE 1 - PARKER HIROSS	0	Essiccatore in blocco per allarme cumulativo motore	0:00				
* 16/12/2021	112.129.789	19.ACPC2.1	COMPRESSORE 2 - ATLAS ZH 15000+	50	Manutenzione programmata 8000 ore - Intervento tipo A	0:00				
* 17/12/2021	111.969.876	19.A51-ACC	ARIA COMPRESSA CARROZZERIA	910	VERIFICA VISIVA MENSILE ESTINTORI PRESENTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA'	0:00				
* 17/12/2021	111.969.898	19.A51-ACM	ARIA COMPRESSA MECCANICA	910	VERIFICA VISIVA MENSILE ESTINTORI PRESENTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA'	0:00				
* 17/12/2021	111.969.933	19.A51-ACP	ARIA COMPRESSA PRESSE	910	VERIFICA VISIVA MENSILE ESTINTORI PRESENTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA'	0:00				
* 19/12/2021	111.971.948	19.SCALESCP	SCALE IN DOTAZIONE ALLA SALA COMPRESSORI PRESSE	10	(A51-9567) VERIFICA MENSILE SCALE IN DOTAZIONE ALLA SALA COMPRESSORI PRESSE	0:00				
* 21/12/2021	111.969.919	19.A51-ACP	ARIA COMPRESSA PRESSE	40	Verifica funzionamento pompe rilancio condense sala compressori presse	0:00				
* 26/12/2021	111.970.475	19.ACCRADD	Sistema additivazione acqua Torri Evaporative Sala Compressori Carrozzeria	30	Verifica sistema dosaggio additivi acqua di raffreddamento sala compressori Carrozzeria	0:00				
* 27/12/2021	112.141.137	19.ACCC2.1	COMPRESSORE 2 - ATLAS ZH15000 +	0	SALA CARROZZERIA COMPRESSORE NR. 2 ALLARME PER SOVRACCARICO MOTORE	0:00				
* 27/12/2021	111.970.423	19.ACC-DLO	LAVAOCCHI - SALA COMPRESSORI CARROZZERIA	10	VERIFICA MENSILE LAVAOCCHI - SALA COMPRESSORI CARROZZERIA (IMP ESTERNI)	0:00				
* 28/12/2021	111.970.530	19.ACMPZ	POZZETTO RILANCIO CONDENSE	10	VERIFICA MENSILE FUNZIONAMENTO POMPA RILANCIO CONDENSE SALA COMPRESSORI MECCANICA	0:00				
* 30/12/2021	111.970.625	19.ACPRADD	Sistema additivazione acqua Torri Evaporative Sala Compressori Presse	30	Verifica sistema dosaggio additivi acqua di raffreddamento sala compressori Presse	0:00				
* 30/12/2021	111.976.779	19.ACPRP1	POMPA 1 CIRCOLAZIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	20	RILIEVO DATI VIBRAZIONALI POMPA N°1 CIRCOLAZIONE ACQUA DI TORRE SALA COMPRESSORI PRESSE	0:00				
* 30/12/2021	111.976.785	19.ACPRP2	POMPA 2 CIRCOLAZIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	20	RILIEVO DATI VIBRAZIONALI POMPA N°2 CIRCOLAZIONE ACQUA DI TORRE SALA COMPRESSORI PRESSE	0:00				
* 30/12/2021	111.976.790	19.ACPRP3	POMPA 3 CIRCOLAZIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	20	RILIEVO DATI VIBRAZIONALI POMPA N°3 CIRCOLAZIONE ACQUA DI TORRE SALA COMPRESSORI PRESSE	0:00				
* 31/12/2021	111.976.708	19.ACCA-QE	QUADRO COMANDO ANELLI ARIA COMPRESSA CARROZZERIA	10	VERIFICA QUADRO COMANDO ANELLI ARIA COMPRESSA CARROZZERIA	0:00				
* 31/12/2021	111.970.646	19.ACPRP4	POMPA 4 CIRCOLAZIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	10	PIANO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE POMPA N°4 CIRCOLAZIONE ACQUA DI TORRE SALA COMPRESSORI PRESSE	0:00				
* 31/12/2021	111.976.796	19.ACPRP4	POMPA 4 CIRCOLAZIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	20	RILIEVO DATI VIBRAZIONALI POMPA 4 SALA COMPRESSORI PRESSE	0:00				

Firma