



Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del d. lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nella Regione Molise.

PARTE IV
Criteri per la localizzazione degli impianti

lettera f) fascia di rispetto di 3000 metri lineari dalla costa verso l'interno della regione per gli impianti eolici;

lettera g) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto di 200 metri dalle sponde di fiumi e torrenti, nonché dalla linea di battigia di laghi e dighe artificiali e dal limite esterno delle zone umide, di importanza regionale, nazionale e comunitaria.

-  Buffer 3000 metri dalla linea di costa
-  Buffer 200 metri da fiumi e torrenti

- Legenda**
-  Aerogeneratore di progetto
 -  Cavidotto MT 30kV
 -  Cavidotto AT 150kV
 -  Piazzola in fase di costruzione
 -  Piazzola in fase di esercizio
 -  Punto di connessione alla RTN - Stazione esistente Terna 150/380 kV
 -  Stazione di Trasformazione - utenza 30/150 kV
 -  Centri abitati
 -  Confine comunali



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO COMPOSTO DA 8 AEROGENERATORI DA 6.0 MW PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 48 MW SITO NEL COMUNE DI GUGLIONESI (CB) CON OPERE DI CONNESSIONE IN LARINO (CB)



Proprietario
GValue
GRV SOLAR CAMPOMARINO S.p.A.
via Roma, 9 - 02022 Marsia
grivolarcampomasia@gmail.it

Progettazione
INSE
Viale Michelangelo, 71
00122 Roma
TEL 06 579 7988
mail: tecnico.inse@gmail.com

Collaboratori
Dott. G. Tassinari
Dott. A. Ianni
Dott. V. Tassinari
Dott. C. Costantini
Dott. G. Maresca
Dott. F. Costantini
Dott. M. Marone
Dott. P. Costantini
Dott. M. Marone

Nome Elaborato: **PLANIMETRIA IGM CON VINCOLI DEL DGR n.621 04/08/2014 (1) f.e.g.**

Rev. 01 Settembre 2022 PRIMA EMISSIONE

| Rev. | Data | Descrizione della revisione | Elaborazione | Verifica | Approvazione |
|------|----------------|-----------------------------|--------------|----------|--------------|
| 01 | Settembre 2022 | PRIMA EMISSIONE | INSE Srl | INSE Srl | INSE Srl |

Scala: **1:25.000**

Formato: **841x1189** Codice Pratica: **S269** Codice Elaborato: **FS269-UR02-D**