




PLANIMETRIA - ELETTRICA  
SOTTOCAMPO E



SOTTOCAMPO	DAK	DAK	FA	FA	STRUKONE	MODULI	POTENZA DC	POTENZA AC	
1	10	10	+	+	100	5088	3952.4 kW	1017.23 kW	
2	10	10	+	+	151	4632	3852.2 kW	2256.06 kW	
3	12	12	+	+	190	6329	2982.6 kW	2552.36 kW	
4	11	11	+	+	211	4952	2986.2 kW	2379.46 kW	
5	13	13	+	+	192	5122	3912.4 kW	3467.6 kW	
6	11	11	+	+	141	4886	2937.4 kW	2338.01 kW	
7	10	10	+	+	100	3389	2018.6 kW	1082.8 kW	
8	2	2	+	+	175	5639	3365.6 kW	2865.47 kW	
9	16	16	+	+	170	5443	3354.6 kW	2884.4 kW	
10	14	14	+	+	196	4932	2913.2 kW	2467.36 kW	
11	11	11	+	+	138	4284	3054.4 kW	1982.71 kW	
12	11	11	+	+	127	4418	2462.4 kW	2097.37 kW	
TOTALE	88	879	5	5	23	1778	37028	34099.8 kW	27096.3 kW

PLANIMETRIA - OPERE DI MITIGAZIONE  
SOTTOCAMPO E




KEYPLAN



LEGENDA

- Limite Sottocampo
- Limite Area Moduli Fotovoltaici
- Cavo di Connessione Sottocampi
- Cabina di Raccolta
- Cabine Inverter
- Cavi Stringhe
- Cavi Inverter
- Stringhe
- Fascia Alberata
- Recinzione
- Linee BT per CCTV
- Cavi in F.O.
- Telecamere Videosorveglianza
- Strada

NAVIGATORE



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG DAFNE  
E OPERE CONNESSE**  
POTENZA IMPIANTO 34 MWp - COMUNE DI COPPARO (FE)

**Proprietario**  
EG DAFNE S.R.L.  
VIA DEI PELLEGRINI, 22 - 20122 MILANO (MI) P. IVA: 12084690960 PEC: egdafne@pec.it

**Progettazione**  
META STUDIO S.R.L.  
VIA SETTEMBRINI, 1 - 65123 PESCARA (PE) P. IVA: 02164240867 PEC: metastudio@pec.it TEL: +390854315000

**Coordinamento e Responsabile della Progettazione**  
ING. DOMENICO MEMME  
VIA L. SETTEMBRINI, 1 - 65123 PESCARA (PE) PEC: memmed@studiodomenico.it MAIL: d.memme@studiodomenico.it TEL: +390854315000

**Collaboratori**  
ING. LUIGI NARDELLA Progettazione Generale e Strutturale  
ING. MAURIZIO ELISIO Progettazione Ambientale e Paesaggistica  
DOTT. FIORAVENTE VERI Progettazione Elettrica

**Titolo Elaborato**  
PLANIMETRIA SOTTOCAMPO E

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	FORMATO	DATA	SCALA
Progetto Definitivo	EL_12_FOTOV	Campo Fotovoltaico.dwg	A0	19/02/2022	1:1.000

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	-	-	MS	DM	EG

