



QUOTE NUOVO STALLO

~ 19.22	TERMINALI DI CAVO AT
18.07	SCARICATORI
15.30	TV CAPAC.
12.80	SEZ. LATO LINEA
9.70	TA
7.80	INTERRUTTORE
4.20	SEZ. LATO SBARRA
0.00	SOS. SBARRE
0.00	SEZ. DI SBARRA ESIS.

QUOTE NUOVO STALLO

23.40	SOS. SBARRE
19.20	ASSE NUOVO STALLO AT "LEONA SUD"
15.00	SOS. SBARRE
10.40	SOS. SBARRE
6.20	ASSE STALLO LINEA AT N° 794 "VOLANIA" + TRASF. ROSSO
0.00	SEZ. DI SBARRA
6.20	ASSE STALLO LINEA AT N° 855 "ARIANO" + TRASF. VERDE
10.40	SOS. SBARRE
15.90	SEZ. LATO SBARRE
19.30	INTERRUTTORE
21.30	TA
24.40	SEZ. LATO LINEA
26.90	TV + OC
33.40	SOS. PORTALE

19.70	SOS. PORTALE
4.50	
15.20	TV + OC
2.50	
12.70	SEZ. LATO LINEA
3.10	
9.60	TA
2.00	
7.60	INTERRUTTORE
3.40	
4.20	SEZ. LATO SBARRA
4.20	
4.20	ASSE STALLO LINEA AT N° 123 "TRESIGALLO" + SEZ. DI SBARRA
3.40	
4.20	SEZ. LATO TR
3.40	
7.60	INTERRUTTORE
2.00	
9.60	TA
2.60	
12.20	SCARICATORI
5.50	
17.70	SOS. TRIPOLARE
3.80	
21.50	TRASF. AT/MT

- ### NOTE
- PER LE SEZIONI APPARECCHIATURE RICHIAMATE NEL PRESENTE ELABORATO VEDERE DIS. COD.105
- PALINA CON ACCESSORIO PORTA PROIETTORI (DIS.SER 37);
  - N° 3 PROIETTORI A LED ASIMMETRICI ORIENTABILI SUL PIANO ORIZZONTALE E VERTICALE;
  - ARMATURA STAGNA;
  - >= 73 W cad.
  - >= 10400 LM cad.
  - Dim. max. 300 x 400 x 100 mm cad. (L x H x P)

- ### LEGENDA
- OPERE ESISTENTI
  - A4 NUOVO ARMADIO SMISTAMENTO CAVI VEDERE DIS.....

IMPIANTI PER LA CONNESSIONE A 132 kV DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE  
**"L.S. SOLAR S.R.L."**  
 codice rintracciabilità T0739296  
 UBICATO IN LOCALITA' CORTE SERRAGLIONA  
 NEL COMUNE DI CODIGORO IN PROVINCIA DI FERRARA (FE)

LINEA ELETTRICA SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 1983, N. 10 RECANTE "NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150.000 VOLT. DELEGA FUNZIONI AMMINISTRATIVE" E S.M.I.  
 OPERE ACCESSORIE ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA A FONTE SOLARE

**PROGETTO DEFINITIVO**  
*Impianto di Rete: Stallo 132 kV in C.P. di Codigoro*  
*Planimetria Generale APPARECCHIATURE - Cod 104*

IDENTIFICAZIONE ELABORATO							
Livello prog.	Cod. rintracciabilità	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	T0739296	420	01	1	PD_420_Leona	Giugno 2022	1 : 2000

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01		PROGETTO DEFINITIVO	Robby	Poli Stelio	Poli Stelio

PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA

IL DIRETTORE TECNICO

GESTORE RETE ELETTRICA	RICHIEDENTE
FIRMA PER BENESTARE	FIRMA PER BENESTARE

Copyright: Questo documento è protetto a norma di legge in materia di diritti d'autore. Non è vietata la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione scritta.