



LEGENDA

- SSE Produttore - in progetto
- Delimitazione viabilità di servizio Sottostazioni Produttori
- Stazione Elettrica TERNA - esistente
- Ampliamento Stazione Elettrica TERNA - in progetto
- Delimitazione viabilità di servizio Ampliamento Stazione Terna
- Nuovo Condotta acque chiare di scarico interrata
- Metanodotto Amgas Ø100
- Insediamento produttivo IFOR
- Insediamento produttivo IFOR
- Linee e tralicci esistenti 380kV
- Linee e tralicci esistenti 150kV
- Linee e tralicci esistenti da smantellare
- Nuovo traliccio di amarro su linea esistente
- Nuovo Elettrodoto interrato AT 380kV opera di Rete
- Nuovo Elettrodoto interrato AT 150kV opera di rete
- Stallo assegnato al Produttore HSI nell'Ampliamento della SE TERNA
- Elettrodoto interrato AT 150kV per la connessione alla RTN - opera di Utenza
- Delimitazione fogli catastali

REGIONE PUGLIA PROVINCIA di FOGGIA
 COMUNE di FOGGIA

HERGO SOLARE ITALIA
 SOCIETÀ AD OGGETTO AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INFRASTRUTTURE S.p.A.
 SEDE LEGALE: VIA PRIVATA MARIA TERESA, 8 - 20123 MILANO (MI)
 TEL. +39 02 36570.800 - FAX +39 02 36570.801
 PRO:ISS@HERGO.IT - WWW.HERGOSOLAREITALIA.IT
 CAP. SOC. Euro 10.000.000,- C.F. e P. IVA 10416260965 - N. REA MI 2529663

AMPLIAMENTO DELLA S.E. - RTN 380/150kV di FOGGIA loc. SPREACENERE

PIANO TECNICO DELLE OPERE

STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
 MEZZINA dott. ing. Antonio
 Via T. Solis 128 | 71016 San Severo (FG)
 Tel. 0882.228072 | Fax. 0882.243551
 e-mail: info@studionezzina.net

INSE
 Ingegneria & Servizi
 Via S. Giacomo dei Capri, 38 - 80128 Napoli
 TEL. 081 579 7998 - mail: inse.srl@virgilio.it

VERIFICA DISTANZE DI SICUREZZA					
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
00	Febbraio 2021	PRIMA EMISSIONE	M. Merlino	A. Mezzina	F. Di Maso

Nome Elaborato: **VERIFICA DISTANZE DI SICUREZZA**

Contenuto Elaborato: Planimetria di dettaglio su Carta Tecnica Regionale delle Opere di Rete e di Utenza per la connessione verifica distanze di sicurezza da impianti soggetti a valutazione dei Vigili del Fuoco

Scala: **1:500** Codice Pratica: **P6W9PR1** Codice Elaborato: **PFFG-D-T26**

Formato: **A1**