



LEGENDA

- 1 EDIFICIO INTEGRATO COMANDI E SERVIZI AUSILIARI
- 2 EDIFICIO PUNTI DI CONSEGNA ALIM. MT S.A. (DG 2092)
- 3 CHIOSCHI APP. PERIFERICHE SISTEMA DI CONTROLLO
- 4 CANCELLO CARRAIO APRIBILE A DUE ANTE
- 5 GE
- 6 SERBATOIO GASOLIO INTERRATO
- 7 FONDAZIONE TRASFORMATORI MT/bt (con copertura)
- 8 TORRI FARO
- 9 TRASFORMATORI INDUTTIVI DI POTENZA (TIP)
- □ RECINZIONE ESTERNA S.E. TERNA

NOTE:
 Il posizionamento delle torri faro è indicativo, la loro esatta collocazione dovrà essere verificata con un calcolo illuminotecnico puntuale



00	Apr. 2022	Emissione	SE	GC
Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato
Cliente	GC POGGIO IMP I	Commissa Nuova SE "Serracapirola 2" ed Elettrodotti 150kV di connessione alla SE "Rotello"	Scala	1:250
		Titolo Nuova SE "Serracapirola 2" a 150kV di Smistamento Planimetria Elettromeccanica	Formato	A1
			Foglio	1 di 1
			Id.	013.21.02.W04

