



CS1 - Cabine Utenti	
Sbarre A	Sbarre B
Cab. 61 Versalis	Cab. 61R Versalis
Cab. 10A Ifm	Cab. 10B Ifm
Cab. 29 L.Basell	
Cab. 33 L.Basell	
Cab. C01 Celanese	
Cab. 37 Sef	
Cab. 38 Ifm	
Cab. 39 Ifm	
Cab. 3A Sef	Cab. 3B Sef

CS2 - Cabine Utenti	
Sbarre A	Sbarre B
TR-SA1	TR-SA2
Cab. 7A Sef	Cab. 7B Sef
Cab. 14A Versalis	Cab. 14B Versalis
Cab. 20 Ifm	Cab. 20B Ifm
Cab. 16 Versalis	Cab. 16B Versalis
Cab. 31 G.cavi	Cab. 8B Sapio
Cab. 25R/30A L.Basell	
Cab. 6 L.Basell	

CS4 - Cabine Utenti	
Sbarre A	Sbarre B
Cab. 28B L.Basell	
Cab. 32A L.Basell	
Cab. 4N Versalis	Cab. 21P Versalis
Cab. 8 Sapio	
Cab. 35 L.Basell	
Cab. 36 L.Basell	

CS3 - Cabine Utenti	
Sbarre A	Sbarre B
Cab. 28A L.Basell	
Cab. 32B L.Basell	
Cab. 21N Versalis	Cab. 4P Versalis
Cab. 23A Versalis	Cab. 23B Versalis
Cab. 26P Versalis	Cab. 26N Versalis
	Cab. 25 L.Basell
	Cab. 30B L.Basell
Cab. 24 Sef	
Cab. 34 L.Basell	

DOCUMENTO MASTER
DATA: 09/02/2022
ORIGINAL RED

- LEGENDA:
- ⇨ Commutazione Unidirezionale in uscita
 - ⇩ Commutazione Unidirezionale in entrata
 - ↔ Commutazione Bidirezionale

ASSETTO DI RETE RIFERITO ALLA DATA DI AGGIORNAMENTO "DOCUMENTO MASTER"
Documento soggetto all'aggiornamento periodico dell'assetto senza emissione di Revisione

2	19-07-2021	Aggiornamento con inserimento linea L052	E. Paolucci	PROD	SETE - E.Z.
1	26-04-2021	Aggiornamento	E. Paolucci	PROD	SETE - I.G.
0	31-07-2019	Nuova Emissione (annulla tutte le revisioni con data antecedente)	E. Paolucci	PROD	SETE - I.G.
Rev	Data	Descrizione		Disegnato	Controllato

s.e.f. S.r.l.

RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA DI SITO
Assetto Standard

Centrale di cogenerazione a ciclo combinato da 800 MW di Ferrara
IMPIANTO: Unità 00 - Distribuzione Energia Elettrica

Scala
Scale
1:1

DIS/SPC N. 06-00-00001
Annulla tutte le edizioni precedenti emesse con numero 06-FE-4200101

fg. 01 di 01