



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Provinciale Vigili del Fuoco

BRINDISI

"Ignis vim vis ingeniidomat"

Ufficio prevenzione Incendi

Al SUAP del Comune di Latiano

Al sig. Sindaco del Comune di Latiano

PEC

OGGETTO: Pratica n. 20127 – HEPV17 S.r.l.

Richiesta di esame progetto relativo a n° 14 macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili superiori a 1 mc, da installarsi in Latiano (BR), c.da "Cazzato", ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art. 3 del DPR 151/2011.

Attività di cui all'Allegato I al DPR 151/2011 n°: 48.1.B (× 14)

In relazione al procedimento amministrativo inerente l'oggetto, esaminato lo specifico progetto da parte del Funzionario Istruttore Tecnico, si comunica che lo stesso è conforme ai criteri e alle norme di prevenzione incendi.

I lavori dovranno essere eseguiti, in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato, nel rispetto delle regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio vigenti e con le seguenti prescrizioni:

- a) Dovrà essere predisposta una procedura atta a garantire il tempestivo rilevamento e svuotamento delle acque meteoriche dal bacino di contenimento dell'olio;
- b) Dovranno essere ben segnalate le aree all'interno delle quali esiste il pericolo di elettrocuzione per i soccorritori. Apposita segnaletica deve indicare le aree ove è vietato l'accesso anche ai mezzi ed alle squadre di soccorso, evidenziando chiaramente i percorsi e le aree operative riservate ai suddetti mezzi, anche sotto o in prossimità di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate le condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici.

Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell'attività, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/08.

A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione e di quella richiesta, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4.

Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it.

Il presente parere rappresenta il provvedimento finale espresso da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.

L'Istruttore Tecnico
(V.D. Fabio SAMBATI)
Documento firmato digitalmente secondo legge

Il Comandante Provinciale
(P.D. Giulio CAPUANO)
Documento firmato digitalmente secondo legge