



**LEGENDA PROTEZIONI**

21	PROTEZIONE DISTANZOMETRICA	87	RELE' DIFFERENZIALE	V	STRUMENTO INDICATORE VOLTMETRICO
26Q	PROTEZIONE TEMPERATURA	90	REGOLATORE COMMUTATORE SOTTOCARICO	A	STRUMENTO INDICATORE AMPEROMETRICO
27	RELE' MINIMA TENSIONE			W	WATMETRO
27*	RELE' AUSILIARIO PRESENZA TENSIONE	97	RELE' BUCHHOLZ TRASFORMATORE	VAR	VARMETRO
28FE	TERMORESISTENZA FERRO	97C	RELE' BUCHHOLZ COMMUTATORE SOTTOCARICO	Wh	CONTATORE ENERGIA ATTIVA
28Q	TERMORESISTENZA OLIO	99QT	LIVELLO OLIO TRASFORMATORE	Whr	CONTATORE ENERGIA REATTIVA
49QJ	IMMAGINI TERMICHE	99QC	LIVELLO OLIO COMMUTATORE SOTTOCARICO	A <sub>2</sub>	REGISTRATORE AMPEROMETRICO
50	PROTEZIONE CORRENTE 2' SOGLIA			CA	COMMUTATORE AMPEROMETRICO
50N	PROTEZIONE CORRENTE OMOPOLARE 2' SOGLIA			CV	COMMUTATORE VOLTMETRICO
51	PROTEZIONE CORRENTE 1' SOGLIA			□	TRASDUTTORE
51N	PROTEZIONE CORRENTE OMOPOLARE 1' SOGLIA				
63Q	VALVOLA SCOPPIO				
64	PROTEZIONE DI GIUSTO A TERRA				

**LEGENDA SIMBOLI**

INTERRUTTORE	TRASFORMATORE DI POTENZA	SCARICATORE
SEZIONATORE ROTATIVO		TERRA
SEZIONATORE A GINOCCHIO	SEZIONATORE A COLTELLO ALIM. TRAF. S.A.	COMANDO ELETTRICO A MOTORE
TRASFORMATORE DI CORRENTE	FUSIBILE	
TRASFORMATORE DI CORRENTE TOROIDALE	TRASFORMATORE SERVIZI AUSILIARI	
TRASFORMATORE DI TENSIONE	INTERRUTTORE DI MANOVRA	

**OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE 150 kV  
IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE  
FOTOVOLTAICA "CALAPRICELLO"**

UBICATO IN COMUNE DI TARANTO (TA)  
Strada vicinale Pulsano - Monacizzo

PROCEDURA AUTORIZZATIVA art.12 DLGS N° 387 del 2003

**PROGETTO DEFINITIVO**

IMPIANTO DI RETE PER CONNESSIONE  
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE  
CP "LIZZANO" - STATO ATTUALE DEGLI IMPIANTI

**IDENTIFICAZIONE ELABORATO**

Livello prog.	Codice GOAL	Tipo docum.	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	T07377060	02	01	01	01	PDT07370600201 SLD attuale	Dicembre 2020	N/A

**REVISIONI**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	17-06-20	Invio PD a e-distribuzione per approvazione	Maurizio Vanti	Marco Giannettoni	Marco Giannettoni
02	30-12-20	Aggiornamento ed integrazione progetto definitivo	Maurizio Vanti	Marco Giannettoni	Marco Giannettoni

PROGETTAZIONE:

**RENERGETICA**  
BETTER ENERGY - BETTER WORLD

IL DIRETTORE TECNICO  
*Marco Giannettoni*

GESTORE RETE ELETTRICA  
**e-distribuzione**

RICHIEDENTE  
**REN**

FIRMA PER RENDERE  
*Maurizio Vanti*

SUOMI ASSOCIATI S.P.A. - VIA S. GIUSEPPE 10 - 00187 ROMA - TEL. 06/49811111 - FAX 06/49811112 - WWW.SUOMIASSOCIATI.IT