


**LEGENDA**

- Vetia fissa 2x8 inclinazione 25° azimuth 0°  
16 moduli PV monocristallini 650 Wp/cad  
Ptot = 10,4 kWp
- Recinzione perimetrale a delimitazione dell'area di impianto
- Viabilità interna all'area di impianto, ad uso controllo e manutenzione (pedonale e mezzi pesanti)
- Cabina di consegna dell'impianto, completa di locale misure e locale utente
- Cabina di trasformazione di campo
- Canoile di accesso alle aree di impianto. Larghezza massima 8,00 m. Doppia arbia a battente o scorrevole.
- Strada bianca esterna al campo per accessi E-Distribuzione e Produttore
- Elettrodotti interrati di connessione alla cabina primaria Caltafuro  
CAVIDOTTO A - cavi 12,3 - cavo elaborato a dalia visibile 3 terre MT 3x1x185 mm<sup>2</sup> + cavo ottico dielettrico  
CAVIDOTTO B - cavi 4,5 - cavo elaborato a dalia visibile 2 terre MT 3x1x185 mm<sup>2</sup> + cavo ottico dielettrico  
Cabina di trasformazione "X" relativa al lotto "Y", con X=1,2 e 3 e Y = 1,2,3,4 e 5
- Cavidotti in corrente alternata comprensivi di pozzetti rompriratta  
Cavidotti MT in corrente alternata comprensivi di pozzetti rompriratta

Potenza complessiva prevista  
 42473,6 kWp - 65344 moduli PV  
 Area lorda recintata 66.983,024 ha  
 Superficie captante 202981,46 m<sup>2</sup>  
 POLIZZI GENEROSA e CASTELLANA SICULA (PA)






**FLYNIS PV 3 S.r.l.**  
 Via Salsola, 10 - 91021 Milazzo - ME  
 pec: flynispv3@regemil.it

**Progetto Definitivo**

Descrizione progetto:  
**REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO "CONTRADA ALBERI"**  
 Potenza nominale complessiva = 42473,60 kWp

Sito in:  
**COMUNI DI CASTELLANA SICULA, POLIZZI GENEROSA E CALTAVUTURO (PA)**

Titolo eduzione:  
**Distribuzione cavidotti MT e bi LOTTO 2**

Elaborato n. **TAV29**      Scala 1:1000

Prog. Definitivo: Ing. Nicodemo Agostino  
 Flynis Development S.r.l.  
 Lungo Po Antonelli, 21 - Torino (TO)

Progettista: Ing. Nicodemo Agostino  
 Flynis Development S.r.l.  
 Lungo Po Antonelli, 21 - Torino (TO)

Collaboratori: Ing. Marco Pignolo  
 P.L. Alessandro Novella

REV.    REDAZIONE:    CONTROLLO:    APPROVAZIONE:    DATA:    FIRMA/TITOLARIO COMMITTENTE:

00	Ing. N. Agostino	Dott. ssa Elena Sarino	Dott. ssa Elena Sarino	20/06/2022	 
01					
02					



Flynis Development S.r.l.  
 Lungo Po Antonelli, 21 - 10123 Torino (TO)  
 tel. 011-510201 - fax 011-510208  
 www.flynispv.com  
 C.F. / P. IVA n. 1206420010