



Legenda

Posizione moduli	Perone dei cavi di collegamento
Inverter	Perone del cavodotto MT 30 kV Interruttore - Lunghezza = circa 19 Km.
Cabine MT	Perone del cavodotto AT 150 kV Interruttore - Lunghezza = circa 80 m.
Depositi	Sottostazione 380/150 kV esistente denominata "Deliceto"
Cabine di Controllo "OMM"	Area destinata al futuro ampliamento della Sottostazione Apertorene
Viabilità di servizio	Sottostazione 30/150 kV da realizzare
Cancello Ingresso Campo	Legenda Apertorene - Fontemolise
Recinzione campo	Culture per la fertirrigazione circa 15 ha
Condotta idrica esistente	Culture di Ruminante nodifloro circa 15 ha
Fascia di mitigazione perimetrale composta da alberi e siepi	Rivernice Deposito Agricolo
	Culture intensive (sesto 5,5 X 4,8 Circa 2000 piante)
	Condotta per irrigazione
	Serbatoio per acqua

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)
COMUNE DI DELICETO (FG)

OGGETTO:
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO NELLA LOCALITA' "MEZZANA GRANDE" DEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG) DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 59.746,28 KWp E MASSIMA IN IMMISSIONE IN AC PARI A 45.800 KW e RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE CHE INTERESSANO ANCHE I COMUNI DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) E DELICETO (FG)

ELABORATO N. E04	INQUADRAMENTO SU MAPPA CATASTALE	Scala 1:2.000 1:5.000 1:10.000
COMMITTENTE	SR TARANTO SRL VIA LARGO GUIDO DONEGANI,2 20121 - MILANO P.IVA. 10706720967	

Studio Acustico	Dott. Tullio Ciccarone	FIRMA E TIMBRE IL TECNICO	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO
Studio Geologico Idraulico	Dott. Tullio Ciccarone		
Studio Archeologico e Agronomico	Dott. Antonio Mescica		
Studio Paesaggistico e Studio Ambientale	Dott. Luca Boursier		
Studio Naturalistico e Studio Ambientale	Dott. Giampaolo Pennacchioni	Via Arena, 29 Cap. 10144 - Casacco Pinerolo P. IVA. 0458670015 Ing. Giovanni Marsicano	
Studio Elettrico	Dott. Giovanni Marsicano		
Strutturista	Ing. Lino Zotti		

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI			
N°	Data	Cod. Stmg	Nome File
Rev. 0	DICEMBRE 2020	202000061	IT_ASC2_E_04
Esiguito da		Approvato da	
Dott. Marco Peragino		Ing. Giovanni Marsicano	